



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר: 2019/1116	
תאריך אישור תעודה: 04/08/2019	תאריך הוצאת תעודה: 04/08/2019
תאריך הדיגום: 01/07/2019 - 29/07/2019 תאריך קבלת דגימה: 01/07/2019 - 29/07/2019	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: רמת השרון מחוז תל אביב	ישוב: רמת השרון לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: אילנה ניצן תאגיד שרונים	פקס: 073-2275516 טלפון: 073-2275515 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210 דוא"ל: ilana.nitzan@sharonim.org
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
א.קולי		9222I	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M\* או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2019/1116

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 01/07/2019	רשת NW00016475 מאגר התותים	2019/07/000151
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 01/07/2019	רשת NW00016288 רח המלכים	2019/07/000155
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 01/07/2019	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	2019/07/000156
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 01/07/2019	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	2019/07/000157
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 01/07/2019	רשת NW00016287 קופח בית הילל	2019/07/000158
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 01/07/2019	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	2019/07/000159
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 01/07/2019	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	2019/07/000161
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 01/07/2019	רשת NW00016284 רח המיסדים 57	2019/07/000162
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 01/07/2019	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	2019/07/000164

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2019/1116

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 01/07/2019	רשת NW00016255 שבטי ישראל	2019/07/000165
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 01/07/2019	רשת NW00016286 רח הגפן 70	2019/07/000166
0.3	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 07/07/2019	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	2019/07/000669
0.4	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 07/07/2019	רשת NW00015568 מרכז הטניס	2019/07/000670
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 07/07/2019	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן) ציבורי	2019/07/000671
0.3	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 07/07/2019	רשת NW00016449 מאגר מקורות	2019/07/000672
0.3	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 07/07/2019	רשת NW00016448 מאגר אושיסקין	2019/07/000673
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 07/07/2019	רשת NW00016254 רח אושיסקין 84	2019/07/000674
0.3	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 07/07/2019	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	2019/07/000675

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2019/1116

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/07/000676	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 07/07/2019	<1	-	-	0.3	0.3
2019/07/000677	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 07/07/2019	<1	-	-	0.3	0.2
2019/07/000678	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 07/07/2019	<1	-	-	0.3	0.3
2019/07/000679	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 07/07/2019	<1	-	-	0.3	0.4
2019/07/000680	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 07/07/2019	<1	-	-	0.4	0.4
2019/07/001504	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום: 14/07/2019	<1	-	-	0.3	0.3
2019/07/001505	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום: 14/07/2019	<1	-	-	0.3	0.4
2019/07/001506	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום: 14/07/2019	<1	-	-	0.3	0.3
2019/07/001507	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום: 14/07/2019	<1	-	-	0.3	0.4

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2019/1116

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 14/07/2019	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	2019/07/001508
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 14/07/2019	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	2019/07/001509
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 14/07/2019	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפיד לשעבר)	2019/07/001510
0.4	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 14/07/2019	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	2019/07/001511
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 14/07/2019	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	2019/07/001512
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 14/07/2019	רשת NW00015574 סינמה סיטי	2019/07/001513
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 22/07/2019	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	2019/07/002414
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 22/07/2019	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	2019/07/002415
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 22/07/2019	רשת NW00016249 רח הנביאים	2019/07/002416

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2019/1116

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 22/07/2019	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן 2000 מ"ק	2019/07/002417
0.3	0.3	-	<1	פלטה מכוסה עם עדות לקוליפורמים	ת.דיגום: 22/07/2019	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	2019/07/002418
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 22/07/2019	רשת NW00015571 מאגר נווה מגן יציאה	2019/07/002419
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 22/07/2019	רשת NW00016500 רחוב השדות נווה גן	2019/07/002420
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 22/07/2019	כניסה NW00015569 כניסת נווה גן	2019/07/002421
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 22/07/2019	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	2019/07/002422
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 22/07/2019	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	2019/07/002423
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 22/07/2019	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42	2019/07/002424
0.34	0.37	<1	-	<1	ת.דיגום: 23/07/2019	רשת NW00016286 רח הגפן 70	2019/07/002658

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2019/1116

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.36	0.31	<1	-	<1	ת.דיגום: 23/07/2019	רשת NW00015592 <b>רחוב הגפן 82</b>	2019/07/002659
0.36	0.34	<1	-	<1	ת.דיגום: 23/07/2019	רשת NW00015592 <b>רחוב הגפן 82</b> <b>גפן 85</b>	2019/07/002660
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 29/07/2019	כניסה NW00016398 <b>כניסת מקורות דרומית</b>	2019/07/003227
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 29/07/2019	רשת NW00015596 <b>רחוב קוממיות 30</b>	2019/07/003228
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 29/07/2019	רשת NW00016255 <b>שבטי ישראל</b>	2019/07/003229
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 29/07/2019	רשת NW00016288 <b>רח המלכים</b>	2019/07/003230
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 29/07/2019	רשת NW00016287 <b>קופה בית הילל</b>	2019/07/003231
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 29/07/2019	רשת NW00015591 <b>רחוב המלכים 33</b>	2019/07/003232
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 29/07/2019	רשת NW00016284 <b>רח המייסדים 57</b>	2019/07/003233
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 29/07/2019	רשת NW00016286 <b>רח הגפן 70</b>	2019/07/003234

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

2019/1116

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 29/07/2019	רשת NW00015595 <b>רחוב המיסדים מול 39</b>	2019/07/003235
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 29/07/2019	רשת NW00015594 <b>רחוב הזית ליד מקלט 375</b>	2019/07/003236
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 29/07/2019	רשת NW00016475 <b>מאגר התותים</b>	2019/07/003237

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

#### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
 על שם ד"ר א. פליכס  
 ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
 טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017