



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר: 2020/786	
תאריך אישור תעודה: 02/06/2020	תאריך הוצאת תעודה: 02/06/2020
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיוגם בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך הדיגום: 05/05/2020 - 31/05/2020 תאריך קבלת דגימה: 05/05/2020 - 31/05/2020
מקום הדיגום: רמת השרון ישוב: מחוז תל אביב לשכה: תל אביב	
מזמין בדיקה: אילנה ניצן תאגיד שרונים	פקס: 073-2275516 טלפון: 073-2275515 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210 דוא"ל: ilana@sharonim.org
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
א.קולי		9222I	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2020/786

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/05/000593	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 05/05/2020	<1	-	0.2	0.4
2020/05/000594	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 05/05/2020	<1	-	0.2	0.3
2020/05/000595	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 05/05/2020	<1	-	0.2	0.3
2020/05/000597	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 05/05/2020	<1	-	0.2	0.3
2020/05/000599	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 05/05/2020	<1	-	0.3	0.2
2020/05/000602	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום: 05/05/2020	<1	-	0.2	0.3
2020/05/000604	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 05/05/2020	<1	-	0.3	0.2
2020/05/000606	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום: 05/05/2020	<1	-	0.2	0.3
2020/05/000607	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 05/05/2020	<1	-	0.2	0.3
2020/05/000609	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 05/05/2020	<1	-	0.2	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2020/786

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/05/000610	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 05/05/2020	<1	-	0.2	0.3
2020/05/001732	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 13/05/2020	<1	-	0.2	0.3
2020/05/001733	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 13/05/2020	<1	-	0.2	0.3
2020/05/001734	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 13/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/001735	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום: 13/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/001739	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 13/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/001740	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 13/05/2020	<1	-	0.3	0.2
2020/05/001741	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 13/05/2020	<1	-	0.3	0.2
2020/05/001742	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 13/05/2020	<1	-	0.1	0.3
2020/05/001749	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 13/05/2020	<1	-	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2020/786

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	אקולי CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/05/001750	רשת NW00016448 מאגר אושיסקין	ת.דיגום:13/05/2020	<1	-	0.3	0.2
2020/05/001752	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום:13/05/2020	<1	-	0.1	0.3
2020/05/002008	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום:17/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/002010	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום:17/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/002016	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום:17/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/002017	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום:17/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/002018	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום:17/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/002019	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום:17/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/002020	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום:17/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/002021	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום:17/05/2020	<1	-	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2020/786

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/05/002022	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 17/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/002495	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 19/05/2020	<1	-	0.15	0.82
2020/05/003100	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 25/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/003102	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 25/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/003105	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום: 25/05/2020	<1	-	0.4	0.2
2020/05/003106	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42	ת.דיגום: 25/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/003108	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 25/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/003109	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום: 25/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/003111	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום: 25/05/2020	<1	-	0.4	0.2
2020/05/003112	רשת NW00016474 מאגר נוה גן	ת.דיגום: 25/05/2020	<1	-	0.4	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2020/786

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/05/003113	רשת NW00067459 מאגר נוה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום: 25/05/2020	<1	-	0.4	0.2
2020/05/003115	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 25/05/2020	<1	-	0.4	0.2
2020/05/003116	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 25/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/003700	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 31/05/2020	<1	-	0.4	0.2
2020/05/003702	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום: 31/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/003705	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 31/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/003706	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 31/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/003707	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום: 31/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/003710	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 31/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/003711	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 31/05/2020	<1	-	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2020/786

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/05/003712	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 31/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/003713	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 31/05/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/05/003715	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 31/05/2020	<1	-	0.4	0.2
2020/05/003716	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 31/05/2020	1	<1	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

#### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טלי צור

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017