



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר: 2020/1836	
תאריך אישור תעודה: 02/12/2020	תאריך הוצאת תעודה: 02/12/2020
תאריך הדיגום: 02/11/2020 - 30/11/2020 תאריך קבלת דגימה: 02/11/2020 - 30/11/2020	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: רמת השרון מחוז תל אביב	ישוב: רמת השרון לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: אילנה ניצן תאגיד שרונים	פקס: 073-2275516 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210 דוא"ל: ilana@sharonim.org
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
א.קולי		9222I	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2020/1836

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צאתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/11/000238	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום: 02/11/2020	<1	-	-	0.2	0.3
2020/11/000240	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום: 02/11/2020	<1	-	-	0.2	0.3
2020/11/000241	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 02/11/2020	<1	-	-	0.2	0.3
2020/11/000242	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום: 02/11/2020	1	<1	-	0.2	0.3
2020/11/000246	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום: 02/11/2020	<1	-	-	0.2	0.3
2020/11/000253	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום: 02/11/2020	<1	-	-	0.2	0.3
2020/11/000254	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 02/11/2020	<1	-	-	0.2	0.3
2020/11/000264	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 02/11/2020	<1	-	-	0.2	0.3
2020/11/000266	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 02/11/2020	<1	-	-	0.2	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2020/1836

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.37	0.24	<1	-	<1	ת.דיגום: 03/11/2020	רשת NW00015600 <b>רחוב נחשון 43 (לפיד לשעבר)</b>	2020/11/000528
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 09/11/2020	כניסה NW00015569 <b>כניסת נוה גן</b>	2020/11/001117
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 09/11/2020	רשת NW00016474 <b>מאגר נוה גן</b>	2020/11/001120
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 09/11/2020	רשת NW00015592 <b>רחוב הגפן 82</b>	2020/11/001125
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 09/11/2020	רשת NW00064345 <b>רחוב שמואל הנגיד 42</b>	2020/11/001129
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 09/11/2020	רשת NW00015589 <b>רחוב אלכסנדרוני 9</b>	2020/11/001133
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 09/11/2020	רשת NW00067459 <b>מאגר נוה מגן 2000 מ"ק</b>	2020/11/001134
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 09/11/2020	רשת NW00016500 <b>רחוב השדות נוה גן</b>	2020/11/001135
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 09/11/2020	רשת NW00016249 <b>רח הנביאים</b>	2020/11/001136

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2020/1836

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 09/11/2020	רשת NW00015590 <b>רחוב החלוץ 1</b>	2020/11/001137
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 09/11/2020	רשת NW00015571 <b>מאגר נוה מגן 1000 מ"ק</b>	2020/11/001138
0.4	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 09/11/2020	רשת NW00015606 <b>רחוב הגנים 19</b>	2020/11/001142
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 18/11/2020	רשת NW00016286 <b>רח הגפן 70</b>	2020/11/002349
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 18/11/2020	רשת NW00016288 <b>רח המלכים</b>	2020/11/002350
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 18/11/2020	רשת NW00016255 <b>שבטי ישראל</b>	2020/11/002354
0.2	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 18/11/2020	כניסה NW00016398 <b>כניסת מקורות דרומית</b>	2020/11/002355
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 18/11/2020	רשת NW00015595 <b>רחוב המיסדים מול 39</b>	2020/11/002369
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 18/11/2020	רשת NW00016475 <b>מאגר התותים</b>	2020/11/002370

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2020/1836

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 18/11/2020	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	2020/11/002371
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 18/11/2020	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	2020/11/002374
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 18/11/2020	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	2020/11/002376
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 18/11/2020	רשת NW00016287 קופח בית הילל	2020/11/002378
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 18/11/2020	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	2020/11/002379
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 23/11/2020	רשת NW00016449 מאגר מקורות	2020/11/002768
0.3	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 23/11/2020	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (ג) ציבורי	2020/11/002769
0.3	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 23/11/2020	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	2020/11/002771
0.3	0.1	-	-	<1	ת.דיגום: 23/11/2020	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	2020/11/002781

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2020/1836

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 23/11/2020	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	2020/11/002786
0.3	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 23/11/2020	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	2020/11/002789
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 23/11/2020	רשת NW00016448 מאגר אושיסקין	2020/11/002790
0.3	0.1	-	-	<1	ת.דיגום: 23/11/2020	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	2020/11/002791
0.3	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 23/11/2020	רשת NW00016254 רח אושיסקין 84	2020/11/002793
0.4	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 23/11/2020	רשת NW00015568 מרכז הטניס	2020/11/002794
0.3	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 23/11/2020	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	2020/11/002814
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 30/11/2020	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	2020/11/003653
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 30/11/2020	רשת NW00015574 סינמה סיטי	2020/11/003654

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2020/1836

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/11/003655	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום:30/11/2020	<1	-	-	0.3	0.3
2020/11/003659	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום:30/11/2020	<1	-	-	0.3	0.3
2020/11/003664	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום:30/11/2020	<1	-	-	0.3	0.3
2020/11/003665	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום:30/11/2020	פלטה מכוסה ללא עדות לקוליפורמים	-	-	0.3	0.3
2020/11/003669	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום:30/11/2020	28	<1	-	0.3	0.3
2020/11/003670	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום:30/11/2020	<1	-	-	0.3	0.3
2020/11/003671	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום:30/11/2020	<1	-	-	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

**שם מאשר:** טניה קגן

**תפקיד:** עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017