

דיגום מים | שירותי מז"ח
חיטוי מערכות מים

מען למכתבים: ד.נ בקעת בית הכרם, קיבוץ תובל 2013600

משרד: 04-6713030 | נייד: 052-525-3689 | פקס: 153-52-5253689

www.aquador.co.il | office@aquador.co.il

עבור: תאגיד המים שרונים

דו"ח דיגום מים 9/25

מס'	שם נקודת דיגום	תאריך דיגום	סוג בדיקה מיקרוביאלי/כימי	תאריך	שעת מסירה למעבדה	כלור	עכירות
1	המלכים 33	15/09/2025	מיקרוביאלית	14/09/2025	09:40	0.3	0.3
2	הזית ליד מקלט 375		מיקרוביאלית			0.2	0.3
3	המייסדים מול 39		מיקרוביאלית			0.3	0.4
4	קוממיות 30		מיקרוביאלית			0.3	0.4
5	שבטי ישראל		מיקרוביאלית			0.3	0.5
6	המייסדים 5		מיקרוביאלית			0.3	0.3
7	הגפן 70		מיקרוביאלית			0.2	0.4
8	קופ"ח בית הלל		מיקרוביאלית			0.3	0.3
9	המלכים/רקפת					0.3	0.4
10	כניסת מקורות דרומית		מיקרוביאלית			0.2	0.4
11	מאגר התותים		מיקרוביאלית			0.2	0.3
12	סינמה סיטי	01/09/2025	מיקרוביאלית	01/09/2025	10:40	0.3	0.5
13	יעקב כהן 23		מיקרוביאלית			0.3	0.4
14	יצהר 29		מיקרוביאלית			0.1	0.3
15	נחשון 43 (לפיד לשעבר)		מיקרוביאלית			0.2	0.4
16	ז'בוטינסקי פינת קהילת וילנה		מיקרוביאלית			0.2	0.5
17	לח"י 7		מיקרוביאלית			0.1	0.4
18	אנפה		מיקרוביאלית			0.2	0.4
19	קופ"ח רח' מוריה		מיקרוביאלית			0.3	0.4
20	בריכת הקאנטרי רח' הבנים		מיקרוביאלית			0.3	0.4
21	אזור גלילות צפון 19**/23**		מיקרוביאלית			0.1	0.4
22	אזור גלילות צפון 57**/51**		מיקרוביאלית			0.2	0.4
23	מרכז הטניס	17/09/2025	מיקרוביאלית	21/09/2025	13:30	0.2	0.4
24	כניסת מקורות צפון רח' נצח		מיקרוביאלית			0.3	0.5
25	נחל עמוד 10		מיקרוביאלית			0.4	0.3
26	השפלה 1		מיקרוביאלית			0.3	0.3
27	מרדכי 12		מיקרוביאלית			0.2	0.4

דיגום מים | שירותי מז"ח
חיטוי מערכות מים

מען למכתבים: ד.נ בקעת בית הכרם, קיבוץ תובל 2013600

משרד: 04-6713030 | נייד: 052-525-3689 | פקס: 153-52-5253689

www.aquador.co.il | office@aquador.co.il

0.2	0.4			מיקרוביאלית		סולד פינת אילנות	28
0.3	0.3			מיקרוביאלית		אז"ר 3	29
0.2	0.4			מיקרוביאלית		אוסישקין 84	30
0.3	0.3			מיקרוביאלית		מאגר אוסישקין	31
0.3	0.3			מיקרוביאלית		מאגר מקורות	32
0.3	0.4			מיקרוביאלית		הקוצר (גן ציבורי)	33
0.2	0.4			מיקרוביאלית		כניסה נווה גן	34
0.2	0.4			מיקרוביאלית		מאגר נווה מגן 1000 מ"ק	35
0.3	0.4			מיקרוביאלית		אלכסנדרוני 9	36
0.4	0.4			מיקרוביאלית		החלוץ 1	37
0.3	0.4			מיקרוביאלית		הגפן 82	38
0.3	0.4			מיקרוביאלית		הגנים 19	39
0.2	0.5	09:40	07/09/2025	מיקרוביאלית	08/09/2025	הנביאים	40
0.3	0.4			מיקרוביאלית		מאגר נווה גן	41
0.2	0.4			מיקרוביאלית		השדות נווה גן	42
0.3	0.4			מיקרוביאלית		שמואל הנגיד 42	43
0.3	0.4			מיקרוביאלית		מאגר נווה מגן 2000 מ"ק	44
0.3	0.4			מיקרוביאלית		שכונת נווה גן מזרח	45
0.3	0.4			מיקרוביאלית		שכונת נווה גן מערב	46
0.3	0.4			מיקרוביאלית		סינמה סיטי	47
0.3	0.4			מיקרוביאלית		יעקב כהן 23	48
0.3	0.3			מיקרוביאלית		יצהר 29	49
0.2	0.4			מיקרוביאלית		נחשון 43 (לפיד לשעבר)	50
0.3	0.3			מיקרוביאלית		ז'בוטינסקי פינת קהילת וילנה	51
0.2	0.4	09:50	28/09/2025	מיקרוביאלית	28/09/2025	לח"י 7	52
0.3	0.4			מיקרוביאלית		אנפה	53
0.3	0.4			מיקרוביאלית		קופ"ח רח' מוריה	54
0.3	0.5			מיקרוביאלית		ברכת הקאנטרי רח' הבנים	55
0.3	0.3			מיקרוביאלית		אזור גלילות צפון 19**/23**	56
0.3	0.3			מיקרוביאלית		אזור גלילות צפון 57**/51**	57

בברכה, נמרוד אדירי

מנכ"ל

אקווא דור פתרונות מים בע"מ
ח.פ. 516564853