



שרונים תשתיות מים וביוב

**מכרז פומבי 01/2022 לאספקה, הקמה, התקנה ותחזוקה של מערכת ממוחשבת לקריאה וניהול מרחוק של מדי מים (קר"מ) וכן אספקה, התקנה ותחזוקה של מדי המים המותאמים למערכת הקר"מ**

**- הודעה על עדכון תנאי סף ועדכוני נוספים -**

חברת שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ מבקשת להודיע בזאת על השינויים הבאים בתנאי הסף:

1. תנאי סף 5.5 יעודכן לנוסח הבא:

"המציע בעל ניסיון מקצועי של לפחות 6 שנים רצופות מתאריך 1.1.2014 ואילך בעבודות אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות קר"מ, כאשר בתקופה זו הותקנה על ידו לפחות מערכת קר"מ אחת".

2. תנאי סף 5.6 יעודכן לנוסח הבא:

"המציע ביצע החל מה-01.01.2016 ואילך עבודות אספקה, התקנה, תחזוקה ותפעול של מערכות קר"מ בעלות מערך תקשורת קבוע (FIX NETWORK) וזאת לתאגידי מים וביוב/רשויות מקומית על פי אחת מן החלופות הבאות:

(א) שתי מערכות קר"מ שבכל אחת מהן הותקנו לפחות 5,000 מדי קר"מ וכל אחת מהן פועלת ומתוחזקת על ידו לתקופה של 12 חודשים רצופים לפחות.

(ב) מערכת קר"מ אחת שבה הותקנו לפחות 10,000 מדי קר"מ הפועלת ומתוחזקת על ידו לתקופה של 12 חודשים רצופים לפחות".

3. תנאי סף 5.7 יעודכן לנוסח הבא:

"באחת מן המערכות לפחות אשר עונות על דרישות תנאי סף 5.6 לעיל הותקנו על ידי המציע לפחות 2,000 מדי קר"מ אחודים בקוטר 3/4" מהסוג והדגם המוצעים בהצעתו זו, וכן הותקנה מערכת ניהול צריכה מהסוג המוצע בהצעתו (באותו פרויקט)".

4. תנאי סף 5.9 יעודכן לנוסח הבא:

"המציע הנו בעל מערכת איכות מאושרת ISO 9001:2015 ע"י גורם מוסמך".

5. תנאי סף 5.10 יעודכן לנוסח הבא:

"ככל שהמציע אינו יצרן מדי הקר"מ המוצעים על ידו בהצעתו, כולם או חלקם, יצרן מדי הקר"מ המוצעים על ידי המציע הנו בעל מערכת איכות מאושרת ISO 9001:2015 ע"י גורם מוסמך".

6. תנאי סף 5.15 יעודכן לנוסח הבא:

"מדי הקר"מ המוצעים על ידי המציע בטכנולוגית אולטרה סוני יעמדו לפחות בערך מינימאלי של היחס R (יחסי ספיקות Q3/Q1) המפורטים להלן בהתאם לבדיקת מעבדה שתאושר על ידי מכון התקנים או כל מכון מורשה אחר:

3/4"	3/4"	1"	1.5"	2"	3"	4"	6" ומעלה
------	------	----	------	----	----	----	----------

						לספיקה של 4 מק"ש	לספיקה של 2.5 מק"ש
315	315	315	315	315	315	315	315

כמו כן, מבקשת החברה להפנות את תשומת לב המציעים לשינוי מתווה המכרז כך שהוא יהא מכרז דו שלבי – תחילה ינוקדו ההצעות שיעמדו בכל תנאי הסף על פי קריטריוני האיכות, ורק הצעות שיעמדו בציון האיכות המינימאלי (75%) יעברו לשלב השני ותיפתח הצעת המחיר שלהם. על המציעים להגיש את הצעת המחיר – נספח ט' – במעטפה סגורה נפרדת.

שינויים נוספים נערכו בסעיפי החוזה הבאים : 10, 11 ו-23.

נוסח מעודכן של מסמכי המכרז הועלה לאתר החברה, וכן יימסר למציעים במשרדי החברה.

הילה גיל, מנכ"לית