

22 בינואר 2023

לכבוד :

משתתפי המכרז

הנדון : מכרז פומבי 04/2022 לתכנון, אספקה, התקנה והרצה למערכות הכלרה, וכן לקבלת שרותי

תחזוקה (אופציונאלי) במכון מים נדב (אויסקין) ברמת השרון

- מסמך הבהרות מס' 1 -

1. בעקבות שאלות ובקשות שהתקבלו במשרדי חברת שרונים – תשתיות מים וכיוב בע"מ (להלן: "החברה"), מתכבדת החברה להשיב ולהבהיר כדלקמן:

| מס"ד | השאלה/הבקשה | התשובה/ההבהרה |
|------|---|--|
| 1 | משאבת מינון – האם המשאבה צריכה להזריק כנגד bar 20 או רק לעמוד בלחץ כזה ללא גרימת נזק לציוד? | משאבת מינון צריכה לעמוד בלחץ bar 20. |
| 2 | האם יש נקודת ביוב למי הטעימה ? | כן, בשטח המכון. |
| 3 | 1. סעיף 4.3.10 – האם הנ"ל קשור לסקופ במכרז זה? על איזה בקר מדובר? 2. מהם מסמכי ה-HMI הנדרשים ? | 1. הכוונה הינה לבקר של מערכת ההכלרה, והתוכנה הנדרשת להפעלת מערכת ההכלרה. 2. הזוכה יידרש לתת תקשורת כמפורט בסעיף 4.3.9 לבקר מכון המים. |
| 4 | לאן מעבירים את מדידת הגובה וההתראות ממכל הכלור ומיכל הניקוז? | לבקר מערכת ההכלרה. |
| 5 | סעיף 4.4.3 – האם בקר מערכת ההכלרה קיים בשטח? הסוגיה אינה ברורה. | לא, יש לספק מערכת חדשה כולל מערכת בקרת כלור. |
| 6 | האם נדרש מיכל איסוף מי דיגום נפרד למערכת העכירות או שניתן להשתמש בזו של הכלור? | ניתן להשתמש במיכל אחוד. |
| 7 | האם יש מפרט לגבי מד המוליכות ? | הספק הזוכה לא יידרש לספק במד מוליכות. |
| 8 | בכתב הכמויות יש פירוט בפרק 4 של אלקטרוליט וממברנות. האם הכוונה לציוד קיים בתחנה? למערכת ה-DPD אין סנסור ממברנתי | יש להתייחס רק למערכת DPD |

2. יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

4. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

בכבוד רב,

הילה גיל, מנכ"לית

שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע