

**מכרז פומבי 06/2023 לאספקה והנחה צנרת ביוב ואביזרים מ GRP בדחיקה בתוואי עוקף  
בית עלמין באזור צומת מורשה**

**- מסמך הבהרה מספר 1 -**

חברת שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת להשיב לפניית שהתקבלו במשרדה כמפורט להלן:

מס"ד	שאלה/בקשה	תשובה/הבהרה
1	כתב הכמויות, על פי התוכניות נדרשים שני פירים ופיר קבלה אחד. בכתב הכמויות חסר פיר קבלה	כפי שצוין בסיור הקבלנים פיר הקליטה כבר קיים ולפיכך אין צורך לספקו (התחברות לקו קים יבש)
2	אבקש לקבל סיכום מקדים או היתר מול נת"י	העבודה נעשית מחוץ לשטח ההכרזה של נתיבי ישראל ולפיכך אין צורך באישורם
3	בלו"ז צוין 120 יום, להיתרים ולאספקת הצנרת המבוקשת אינו סביר מבקשים להאריך לוחות זמנים לעבודה הנדרשת	הבקשה נדחית, לו"ז נקבע ושרונים שומרת לעצמה להאריך בעוד תקופה (מפורט במכרז בסעיף 1.6 לתנאי המכרז)
4	באזור הביצוע לתוואי הקידוחים נמצאו בולדרים וסלע. האם תהיה תוספת מחיר במידה ותוואי הביצוע יכלול סלע	למסמכי המכרז צורף דוח קרקע שבוצע ע"י שרונים. מחירים בכתב הכמויות משקפים את כל תנאי הקרקע ולא תשולם כל תוספת בגין זה
5		החברה מבקשת להבהיר כי העבודה תתבצע בראש קידוח סגור (דחיקה)

יתר מסמכי המכרז יוותרו ללא שינוי.

**חלה דחייה במועד ההגשה:** על המציע להניח את ההצעה בתיבת המכרזים של התאגיד, בכתובת אוסישקין 5 רמת השרון וזאת **ביום 1.06.2023 בין השעות 9:00 ל- 14:00**. לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לפני או לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל.

הילה גיל, מנכ"לית