

**הנדון: מכרז 04/2023 לביצוע עבודות אחזקה של מערכת הביוב ברמת השרון באמצעות ביוביות**

**- מסמך הבהרות מס' 2 -**

1. בעקבות שאלות ובקשות נוספות שהתקבלו במשרדי חברת שרונים – תשתיות מים וכיוב בע"מ (להלן: "החברה"), מתכבדת החברה להשיב ולהבהיר כדלקמן:

מס"ד	שאלה/בקשה	תשובה/הבהרה
1	תנאי סף 2.2(א) - משאיות למטרות שאיבה, כגון אלו עם מיכל שאיבה הגדול 14 קוב שאיבה, אינן מחזיקות מיכלי מים של 3 קוב, שכן המטרה הינה שאיבה וכמה שיותר ולא שטיפות קווים וכו. מתבקש לשנות את מיכל המים הנקיים ל-2.4 קוב כנהוג בשוק. הדבר לא יפגע בדרישת התאגיד למשאית שאיבה וגם ירחיב את מעגל האפשרויות.	הבקשה מתקבלת. תנאי הסף יעודכן לנוסח הבא:  "ביובית ששנת ייצורה 2019 ומעלה, בעלת נפח 14 מ"ק שאיבה לפחות המחולקת לשני תאים (שאיבה וסניקה) ומיכל מים של 2.4 מ"ק, ומצוידת במשאבת לחץ של 150 בר וספיקה של 250 ליטר לדקה".
2	תנאי סף 2.2(ב) - משאיות שטיפה מגיעות עם נפח שאיבה של 5.5 קוב בערך שכן הן מוגבלות ל-15 טון ומחזיקות במיכל מים בנוסף. מתבקש להתאים לנוהג בשוק ולהוריד את הדרישה ל-5.5 קוב או 5 קוב. הדבר ירחיב את מעגל האפשרויות ולא יפגע מקצועית בדרישות התאגיד.	הבקשה מתקבלת. תנאי הסף יעודכן לנוסח הבא:  "ביובית ששנת ייצורה 2019 ומעלה, בעלת נפח 5.5 מ"ק שאיבה לפחות ומיכל מים של 2.5 מ"ק. ומצוידת במשאבת לחץ של 150 בר וספיקה של 250 ליטר לדקה"
3	תנאי סף 2.3 - מרבית משאיות הקומבי הממחזרות הינן עם לחץ של 200 באר וספיקה של 500 ליטר לדקה. בכדי להרחיב מעגל המשתתפים מתבקש לשנות את הדרישה מ-250 באר ל-200 וכן מ-600 ליטר ל-500 ליטר לדקה.	הבקשה מתקבלת. תנאי הסף יעודכן לנוסח הבא:  "המציע הנו הבעלים או השוכר בעסקת ליסינג על שמו או בעל התקשרות עם קבלן משנה לתקופה המקבילה לתקופת מכרז זה של ביובית "קומבי" ששנת ייצורה 2018 ומעלה, מצוידת במשאבת

<p>לחץ של 200 בר לפחות וספיקה של 500 ליטר לדקה לפחות, והביובית מכילה מנגנון הפרדה וסינון של מי ביוב ופסולת וכן זרוע יניקה אוטומטית מסתובבת"</p>		
<p>החברה מבקשת להבהיר כי כתב הכמויות עודכן, ועל המציעים להוריד מן האתר את כתב הכמויות המעודכן.</p>	<p>כתב כמויות –  סעיפים 02.00-02.10-02.20-02.  טווחי הצינורות שונים מהנוהג בשוק וכן ממכרזים קודמים.  קו בקוטר 355 אינו יכול להיות מתומחר ביחד עם קו 160.  מתבקש לשנות את סעיף 02.00 לעד 300 (כולל)  את סעיף 02.10 לעד 500 (כולל)  את סעיף 02.20 לעד 630 (כולל)  ואת סעיף 2.3 למעל 630.  הדבר יהיה יותר סביר ויותר הגיוני ויכלול קווים דומים בתמחור בכל קטגוריה.  לא ניתן לשטוף ולצלם קו בקוטר 630 מ"מ במחיר של 100 שח למטר.</p>	<p>4</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>סעיף 1.2(ד) לתנאי המכרז - ישנה דרישה לשטיפת 4 ק"מ צנרת בקוטר עד 355. עליית המדרגה מעל קוטר 315 היא משמעותית ודורשת אמצעים יקרים וגדולים.  מתבקש לשנות לעד 300 (כולל).  קו בקוטר 350 מ"מ נחשב כבר קו המצריך הפעלת קומבי ועלויות ניכרות.</p>	<p>5</p>
<p>החברה מבקשת להבהיר כי כתב הכמויות עודכן, ועל המציעים להוריד מן האתר את כתב הכמויות המעודכן.</p>	<p>מחירי השטיפות נמוכים מדי, מתבקש לבדוק המחירים מול הקטרים מחדש.</p>	<p>6</p>
<p>ראה תשובות 1-2 לעיל.</p>	<p>תנאי סף - משאית 14 נועדה לשאיבה ואינה מחזיקה מיכל מים גדול, נא לבחון שינוי למיכל מים 2 קוב ומעלה.  ביובית 6 קוב שאיבה נא לבחון לשנות 5</p>	<p>7</p>

	קוב ומעלה.	
8	<p>תנאי סף 2.2 – בתנאי הסף נכתב "המציע הנו הבעלים או השוכר בעסקת ליסינג על שמו של כלי הרכב...."</p> <p>האם ניתן להציג כלי רכב בעסקת שכירות המכסה את כל תקופת המכרז? מאחר ובנספח ו' כתוב "המציע מתחייב ומצהיר כי יחזיק בבעלותו (או באמצעות עסקת ליסינג על שמו של המציע) או למשך כל תקופת ההתקשרות את הציוד המפורט מטה"</p>	הבקשה נדחית.
9	<p>תנאי סף 2.3 - מבוקשת ביובית מסוג קומבי. מבוקש להסיר מתנאי הסף ולהורות על קיומה של הביובית משנת ייצור 2018 ובתוך רשימת הציוד הנדרש ולא כתנאי סף.</p>	הבקשה נדחית.
10	<p>תנאי סף 2.5 - המציע הינו בעל הסמכה בתוקף של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לצילום צנרת ביוב.</p> <p>מבוקש כי תנאי סף 2.5 יתוקן כך שיהיה ניתן להציג הסכם עם מעבדה מוסמכת או לחילופין מציע בעל הסמכה בתוקף מטעם רשות המים.</p>	הבקשה נדחית.
11	<p>נספח ג' - בנוסח הערבות שבמסמכי המכרז מצוין כרז מס' 03/2023 ואילו בחוברת המכרז צוין מכרז מס' 04/2023. נודה להבהרה מהו מס' המכרז ועדכון נוסח הערבות בהתאם.</p>	מספר המכרז הנו 04/2023.
12	<p>תנאי סף 2.3 - נבקש את אישורכם להקל במעט בדרישה ולאפשר הצגת ביובית קומבי התואמת לדרישות המפרט הטכני אשר הינה משנת 2018. זאת מאחר ומדובר בכלי ייחודי, מאוד יקר, מתקדם ועמיד אשר נועד לעבודה</p> <p>למשך שנים רבות, וכלי כזה שהינו בן 6-7 שנים נחשב עדיין לחדש וחדש טכנולוגית ומתאים ברמה גבוהה ביותר לסוג העבודות הנדרשות נשוא המכרז.</p>	ראו תשובה לשאלה 3 לעיל.

**חברת א' סעיף 14 – ביטוחי המציע**

13	<b>תת סעיף 14.3</b> בסיפא, לאחר המילים "כמפורט לעיל", נבקש להוסיף את המילים "בכלילת הסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות ההבהרה".	הבקשה מתקבלת.
14	<b>תת סעיף 14.4</b> בשורה השלישית, לאחר המילים "בנוסחו המקורי", נבקש להוסיף את המילים "על תיקונו". בשורה האחרונה, לאחר המילים "גם העתקים", נבקש להחליף את המילים "מפוליסות הביטוח", במילים "מחלקים רלוונטיים בפוליסות הביטוח".	הבקשה מתקבלת.
14	<b>תת סעיף 14.6</b> בשורה השנייה, לאחר המילים "בנוסחו המקורי", נבקש להוסיף את המילים "על תיקונו". בסיפא, לאחר המילים "האישור החתום", נבקש להוסיף את המילים "לחילופין, רשאי המציע לחזור בו מהצעתו".	הבקשה מתקבלת.  הבקשה נדחית.
<b>נספח ז' סעיף 42 – אחריות, פיצויים ושיפוי</b>		
15	<b>תת סעיף 42.2</b> בסוף השורה השנייה, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	הבקשה נדחית.
16	<b>תת סעיף 42.3</b> בסיפא, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	הבקשה נדחית.
17	<b>תת סעיף 42.4</b> בשורה השלישית, לאחר המילים "ביצוע החוזה", נבקש לגרוע את המילים "ובקשר לביצועו". בתחילת השורה החמישית, לאחר המילים "על ידו", נבקש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו החוקית	הבקשה נדחית.  הבקשה נדחית.

	של הקבלן והיקפה".	
הבקשה נדחית.	בסיפא, לאחר המילים "בכל דרך אחרת", נבקש להוסיף את המילים "ובלבד ששלח לקבלן הודעה בכתב של 14 יום מראש".	
הבקשה נדחית.	<b>תת סעיף 42.5</b> בסוף השורה הראשונה, לאחר המילים "יפצה הקבלן את החברה", נבקש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית".	18
הבקשה נדחית.	<b>תת סעיף 42.6</b> בשורה הרביעית, לאחר המילים "נגד הנ"ל", נבקש להחליף את המילים "הנובע מהעניינים כמפורט לעיל", במילים "אשר הינם בתחום חבותו החוקית".	19
הבקשה נדחית.	בשורה השישית, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	
הבקשה נדחית.	<b>תת סעיף 42.8</b> בשורה הראשונה, לאחר המילים "את החברה", נבקש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו והיקפה".	20
הבקשה נדחית.	בתחילת השורה השנייה, נבקש לגרוע את המילים "מכל עילה שהיא". בהמשך, נבקש להחליף את המילים "אם ומיד", במילים "אם ובהקדם האפשרי". בסוף השורה, נבקש לגרוע את המילים "בלי יוצא מן הכלל".	
הבקשה נדחית.	בסיפא, לאחר המילים "שייגרמו לחברה", נבקש לגרוע את המילה "במלואן".	
הבקשה נדחית.	<b>תת סעיף 42.9</b> בשורה הראשונה, לאחר המילים "לשפות ולפצות", נבקש להחליף את המילים "באופן מלא ומיד", במילים "בשיעור חבותו החוקית ובהקדם האפשרי".	21
הבקשה נדחית.	בשורה השלישית, לאחר המילים "מי מהם", נבקש להחליף את המילים	

	"בקשר לנזקים", במילים "בגין נזקים".	
הבקשה נדחית.	<b>תת סעיף 42.11</b> בסיפא, לאחר המילים "שיקול דעתה המוחלט", נבקש להוסיף את המילים "ובלבד שהינם בתחום חבותו החוקית של הקבלן".	22
הבקשה נדחית.  הבקשה נדחית.  הבקשה מתקבלת.	<b>תת סעיף 42.13</b> בשורה השנייה, לאחר המילים "דרישה ראשונה בכתב", נבקש להוסיף את המילים "וכפוף להוכחת חבותו והיקפה".  בתחילת השורה השלישית, לאחר המילים "שלא תוקנו במועד", נבקש להחליף את המילים "שקבעה החברה", במילה "סביר".  בסיפא, נבקש להחליף את המילים "החברה וקביעותיה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור", במילים "שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".	23
הבקשה נדחית.	<b>תת סעיף 42.15</b> בסיפא, לאחר המילים "בכל דרך אחרת", נבקש להוסיף את המילים "ובלבד שלשלחה לקבלן הודעה בכתב של 14 יום מראש".	24
הבקשה נדחית.  הבקשה נדחית.  הבקשה מתקבלת.	<b>סעיף 43 – אחריות הקבלן לנזקים:</b>  בשורה השנייה, לאחר המילים "דרישתו הראשונה בכתב", נבקש להוסיף את המילים "וכפוף להוכחת חבותו של הקבלן והיקפה".  בתחילת השורה השלישית, לאחר המילים "שלא תוקנו במועד", נבקש להחליף את המילים "שקבע המזמין", במילה "סביר".  בסיפא, נבקש להחליף את המילים "המזמין וקביעותיו תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור", במילים "שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".	25

		<b>26</b>
	<b><u>סעיף 44 – אחריות לנזקי גוף או לרכוש:</u></b> בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", נבקש להחליף את המילה "בלעדית", במילים "בשיעור חבותו החוקית". בשורה השביעית, לאחר המילים "המועסקים על ידו", נבקש להחליף את המילה "ו/או", במילים "ואשר נגרמו".	הבקשה נדחית. הבקשה נדחית.
		<b>27</b>
	<b><u>סעיף 45 – אחריות לעובדים ולשלוחים:</u></b> בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", נבקש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית". בסוף השורה הרביעית, לאחר המילים "בתקופת הבדק", נבקש להוסיף את המילים "ואשר הינו בתחום חבותו החוקית". בסיפא, נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון המזמין", במילים "בפסק דין חלוט".	הבקשה נדחית. הבקשה נדחית. הבקשה נדחית.
		<b>28</b>
	<b><u>סעיף 47 – אחריות לנזק סביבתי ורכוש ציבורי:</u></b> <b>תת סעיף 47.2:</b> בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן אחראי", נבקש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית". בשורה הרביעית, נבקש לגרוע את המילים "בין שהנזק ו/או הפגיעה נגרמו באקראי ובין בשל מעשה או מחדל מצידו של הקבלן". בשורה האחרונה, נבקש להחליף את המילים "ולקבל את אישור הרשות המוסמכת על התשתית שניזוקה", במילים "בהתאם לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".	הבקשה נדחית. הבקשה נדחית. הבקשה מתקבלת.

הבקשה נדחית.	<p><b>תת סעיף 47.3</b> בתחילת השורה השלישית, לאחר המילים "בתיקון כאמור", נבקש להוסיף את המילים "עד תקרת חבותו החוקית".</p>	
הבקשה נדחית.	<p><b>תת סעיף 48.1</b> בשורה הראשונה, לאחר המילים "מסיבה כלשהי", נבקש להוסיף את המילים "שבתחום חבותו החוקית".</p> <p>בסוף השורה הרביעית, נבקש לגרוע את המילים "ולשביעות רצון המזמין".</p>	29
<p>הבקשה נדחית.</p> <p>הבקשה נדחית.</p> <p>הבקשה מתקבלת.</p>	<p><b>תת סעיף 48.2</b> בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", נבקש להחליף את המילה "בלעדית", במילים "בשיעור חבותו החוקית".</p> <p>בסוף השורה השנייה ובשלישית, נבקש לגרוע את המילים "בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש".</p> <p>בסיפא, לאחר המילים "לרכוש כאמור", נבקש להוסיף את המילים "הפטור כאמור לא יחול כלפי מזיק בזדון".</p>	30
הבקשה נדחית.	<p><b>תת סעיף 48.3</b> בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", נבקש להחליף את המילה "בלעדית", במילים "בשיעור חבותו החוקית".</p> <p>בסיפא, לאחר המילים "או לרכוש כאמור", נבקש להוסיף את המילים "הפטור כאמור לא יחול כלפי מזיק בזדון".</p>	31
הבקשה נדחית.	<p><b>תת סעיף 48.4</b> בשורה השנייה, לאחר המילים "דרישה ראשונה בכתב", נבקש להחליף את המילים "פיצויים מלאים", במילים "וכפוף להוכחת חבותו והיקפה, פיצויים".</p> <p>בתחילת השורה השלישית, לאחר המילים "שלא תוקנו במועד", נבקש להחליף את המילים "שקבע המזמין",</p>	32



<p>הבקשה מתקבלת.</p>	<p>במילה "סביר". בסיפא, נבקש להחליף את המילים "המזמין וקביעותיו תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור", במילים "שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".</p>	
<p><b>נספח 1 – אישור ביטוחי הקבלן:</b></p>		
<p>הבקשה נדחית.</p> <p>הבקשה נדחית.</p>	<p><b><u>ביטוחי המבוטח:</u></b> <b><u>סעיף 1:</u></b> בשורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין". בסיפא, לאחר המילים "כמוטב לתגמולי הביטוח", נבקש להוסיף את המילים "ובלבד שנמסרה לקבלן הודעה מראש בכתב והתקבל אישור המבטח".</p>	<p>33</p>
<p>הבקשה נדחית.</p> <p>הבקשה נדחית.</p>	<p><b><u>סעיף 2:</u></b> <b>תת סעיף 2.1:</b> בתחילת השורה השנייה, יש לתקן את גבול האחריות הנקוב, ולהעמידו ע"ס 500,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח". בשורה השלישית, יש לתקן את גבול האחריות הנקוב, ולהעמידו ע"ס 500,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח".</p>	<p>34</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p><b>תת סעיף 2.5:</b> בשורה הראשונה ועד סוף תת סעיף זה, נבקש להחליף את המילים "כולל גם אך לא רק משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים", במילים "בהתאם להוראות הפקודה לביטוח כלי רכב מנועי".</p>	<p>35</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p><b><u>סעיף 5:</u></b> בסיפא, לאחר המילים "ביטוחי המבוטח במועד", נבקש להוסיף את המילים "ובלבד שנשלחה לקבלן הודעה בכתב של 14 יום מראש".</p>	<p>36</p>

הבקשה מתקבלת.	<b>סעיף 6:</b> בשורה השלישית, לאחר המילים "למבקש האישור", נבקש להחליף את המילה "מיד", במילים "בהקדם האפשרי".	37
הבקשה מקובלת.	<b>סעיף 8:</b> בתחילת השורה השלישית, נבקש להחליף את המילים "ממלוא החבות", במילה "מחבותו". בסוף השורה השמינית, לאחר המילים "על ידי המבוטח", נבקש להוסיף את המילים "ואשר רלוונטי להסכם זה".	38
הבקשה אינה ברורה.	<b>סעיף 12:</b> סעיף זה רלוונטי למקרה שאתם מעסיקים קבלני משנה לצורך ביצוע העבודות. במקרה כזה, עליכם לוודא כי ברשותם כיסוי ביטוחי שאינו נופל מהנדרש מכם. האחריות בגינם תחול עליכם.	39
הבקשה נדחית.	<b>סעיף 14:</b> בתחילת השורה התשיעית, לאחר המילים "אחריות כלשהי", נבקש להוסיף את המילים מעבר לאחריותו על פי דין". בהמשך, לאחר המילים "המבוטח יהיה אחראי", נבקש לגרוע את המילים "באופן מלא".	40
הבקשה נדחית.	בשורה העשירית, לאחר המילים "ההשתתפות העצמית", נבקש להוסיף את המילים "ובלבד שהינם בתחום חבותו החוקית".	
הבקשה מקובלת.	בסוף השורה השתים עשרה", לאחר המילים "לפי הסכם זה", נבקש להחליף את המילה "מיד", במילים "בהקדם האפשרי".	
הבקשה מתקבלת.	<b>סעיף 15:</b> בשורה השנייה, לאחר המילים "להעביר פוליסה", נבקש להחליף את המילים "או פוליסות לפי", במילים "לביטוח עבודות קבלניות".	41

הבקשה נדחית, לחילופין, נסכים להוספת המלל: "או כל נוסח אחר המקביל לו".	<b>סעיף 17: תת סעיף 17.5:</b> בשורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים "לא יפחת מתנאי ביט מהדורה 2013", במילים "הינו על פי תנאי מגדל ביט 2016".	42
<b>אישור קיום ביטוחים:</b>		
הבקשה מתקבלת.	<b>כל הסיכונים עבודות קבלניות:</b> רכוש סמוך: יש לתקן ל-עד 10% מערך העבודות מינימום 100,000 ₪. רכוש עליו עובדים: יש לתקן ל-עד 10% מערך העבודות מינימום 100,000 ₪. הוצאות תכנון ופיקוח: יש לתקן ל-עד 15% מהנזק מינימום 100,000 ₪. שכ"ט מתכננים וכו': יש לתקן ל-15% מהנזק מינימום 100,000 ₪. רכוש בהעברה: יש לתקן ל-עד 10% מערך העבודות מינימום 100,000 ₪. פינוי הריסות: יש לתקן ל-עד 10% מערך העבודות מינימום 200,000 ₪.	43
הבקשה נדחית.	<b>צד ג':</b> יש לתקן את גבול האחריות ולהעמידו ע"ס 5,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.	44
הבקשה מתקבלת.	<b>רכוש – כל הסיכונים:</b> לאחר המילים "כל הסיכונים", נבקש להוסיף את המילים "ציוד מכני הנדסי".	45
הבקשה נדחית, אולם ככל ויוצג אישור ביטוח אשר איננו נחות מהנדרש במכרז תישקל בחיוב קבלתו	<b>אחריות המוצר:</b> לאחר המילים "אחריות המוצר", נבקש להוסיף את המילים "משולב עם אחריות מקצועית".	46

<p>ככל ויוצג אישור ביטוח מצרפי הרי שגם על גבול האחריות להיות מצרפי הבקשה מתקבלת.</p>	<p>בהתאם, יש לתקן את גבול האחריות המשולב ולהעמידו ע"ס 4,000,000 למקרה ולתקופת ביטוח. בעמודת "קודי הכיסוי", יש לתקן את תקופת הגילוי (קוד 332) ולהעמידה על 6 חודשים.</p>	
<p>הבקשה נדחית, אולם ככל ויוצג אישור ביטוח אשר איננו נחות מהנדרש במכרז תישקל בחיוב קבלתו</p> <p>ככל ויוצג אישור ביטוח מצרפי הרי שגם על גבול האחריות להיות מצרפי הבקשה מתקבלת.</p>	<p><b><u>אחריות מקצועית:</u></b></p> <p>לאחר המילים "אחריות מקצועית", נבקש להוסיף את המילים "משולבת עם חבות המוצר".</p> <p>בהתאם, יש לתקן את גבול האחריות המשולב ולהעמידו ע"ס 4,000,000 למקרה ולתקופת ביטוח. בעמודת "קודי הכיסוי", יש לתקן את תקופת הגילוי (קוד 332) ולהעמידה על 6 חודשים.</p>	47
<p>007 - מקובל, לחילופין, יש להציג את הקוד הבא: 009</p>	<p><b><u>"פירוט השירותים"</u></b>, נבקש לגרוע קודים 007, 092.</p>	48

2. יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.
3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
4. תשומת לב המציעים מופנית לכתב הכמויות המעודכן המצורף למסמך זה, ואשר יחליף ויגבר על כתב הכמויות המקורי.
5. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

בכבוד רב, הילה גיל, מנכ"לית

שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע