

23 בפברואר 2021

לכבוד :

הנדון: מכרז פומבי 08/2020 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות שיקום צנרת ביוב בשיטות השרוול והניתוץ ושיקום שוחות ביוב ברמת השרון - מסמך הבהרות מס' 2

1. בעקבות שאלות ובקשות נוספות שהתקבלו במשרדי חברת שרונים – תשתיות מים וכיוב בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת החברה להשיב ולהבהיר כדלקמן:

מיקום במכרז	פירוט השאלה	התשובה/ההבהרה
1. סעיף 57.033 לכתב הכמויות	לאור תשובה מספר 3 למסמך הבהרות מספר 1 ולעדכון כתב הכמויות - נבקשם להבהיר כי השימוש בשיטת ה-UV והתשלום הנוסף עבורה יהיה אך ורק לפי החלטת התאגיד.	מובהר בזאת כי שיטת שירוול UV תיעשה רק באישור מראש ובכתב של המזמין במקרים שעל פי דעתו המקצועית בלבד יידרש שירוול UV. השיטה המועדפת שבה תתבצע מרבית העבודה הינה שיטת CIPP
2. סעיף 57.033 לכתב הכמויות	לאור תשובה מספר 3 למסמך הבהרות מספר 1 ולעדכון כתב הכמויות - מבוקש לאפשר מתן הנחה ממחיר אחד לשרוולי CIPP בחימום והנחת מחיר אחרת לשרוול UV, מבלי לקבוע שרירותית תוספת של 30%.	הבקשה נדחית.

2. יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

4. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/פרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

בכבוד רב, אילנה ניצן, מנכ"לית

שרונים תשתיות מים וכיוב בע"מ

מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע