

הנדון: מכרז מס' 03/2020 לרכישה ואספקה של ציוד אלקטרו מכני למתקן טיפול קדם מט"ש רמת

השרון - מסמך הבהרות מס' 3

1. בעקבות פניות שהתקבלו במשרדי שרונים – תשתיות מים וביוב בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת החברה להשיב ולהבהיר כדלקמן:

מס"ד	שאלה/בקשה	תשובה/הבהרה
1	חוברת 1 – סעיף 1.6 - 21 ימים לא מספיקים להוצאת תכנון – מבקשים להאריך ל- 40 ימים	הבקשה נדחית
2	חוברת 1 – עמוד 36 סעיף 15 - מה זה אומר זמן שהיה לאוויר? מה הכוונה במיכל מים?	1. זמן שהיה לאוויר הכונה הינה לזמן המגע בין האוויר המטופל והמצעים בריאקטור 2. מיכל המים הינו מיכל אגירת המים לשימוש בתהליך
3	חוברת 1 – עמוד 36 סעיף 15 - חומרי מבנה – תעלות ומפוח ניתן לבצע מ-PP	הבקשה נדחית
4	חוברת 2 – סעיף 1.5.2 - לא מספיק 21 ימים, מבקשים 40 ימים וכן עבור תיקונים לפחות 10 ימים	הבקשה נדחית
5	חוברת 2 – עמוד 28 סעיף 4.6.2 - חישוב ספיקות – מה כמות ההחלפות האוויר הנדרשת לכל חלל? זהו נתון שיש לקבל במכרז ע"מ שלכל ספק יהיו אותם נתוני פתיחה להצעה. נתון שעל היועץ לקבוע ע"מ שהחלפת האוויר אותה הוא רוצה אכן תתקיים והמקום יהיה מנוטר בהתאם	מספר החלפות האוויר המוגדר במפרט הינו המינימאלי הדרוש. כל ספק יתאים את מספר החלפות האוויר בהתאם לטכנולוגיה המוצעת על ידו.
6	חוברת 2 – עמוד 30 – מערכת החשמל - מה המרחק בין חדר החשמל (בו מיועד להיות מותקן לוח החשמל של המערכת) למערכת נטרול ריחות ?	הנתון מופיע בתוכניות המבנה שהועברו למציעים.
7	חוברת 2 – עמוד 30 – מערכת החשמל - מבנה לוח פוליאסטר ולא פח	הבקשה מתקבלת

<p>הבקשה נדחית ויש לכלול אותן בהצעה</p>	<p>חוברת 2 – עמוד 34 סעיף 4 יב' - התראות סולריות – במידה וזה אופציונלי – מבוקש שיהיה לכך סעיף אופציונלי ולא כחלק מההצעה כוללת</p>	<p>8</p>
<p>על הספק להחליף את הנורות בתום תקופת הכשירות שלהם.</p>	<p>חוברת 2 – עמוד 37 סעיף 6ב - 12,000 ש"ל לא מספיקות לאחריות של שנתיים, יש צורך בלפחות 17,000 שעות</p>	<p>9</p>
<p>חוברת 2 עמוד 37 סעיף 6ב יש לכתוב " אורך חיי הנורות לא יושפע ממספר ההפעלות של המערכת או/ו מתנאי מזג אוויר חיצוניים וסביבתיים".</p>	<p>חוברת 2 – עמוד 37 סעיף 6ב - לא מובן המשפט "...מספר הפעלות יהיה בהתאם...". ?</p>	<p>10</p>
<p>יש לכסות את כל החלקים הגלויים במערכת ע"י כיסוי מחומר מבנה S.S.316L, בהתאם להחלטתו של המציע.</p>	<p>חוברת 2 עמוד 40 סעיף 4.6.5.1 מה זה כיסויים – מה נדרש בדיוק, איזה חומר ומה הכמות?</p>	<p>11</p>
<p>הבקשה מתקבלת</p>	<p>חוברת 2 עמוד 40 סעיף 4.6.5.2 - מדוע נדרש גובה של 1 מ' מים? זאת כמות מים ללא צורך שרק מגדילה את גודל המיכל וכן את העומס הנדרש לבסיס – לשם סחרור יעיל מספיק גובה מין בין 30-40 סמ' – אחריות ספק</p>	<p>12</p>
<p>הבקשה מתקבלת</p>	<p>חוברת 2 – עמוד 41 – נתזים - זווית התזת של המתז הינה 150 מעלות והכמות מחושבת לפי השטח של המיכל ולכן לא ניתן כרגע לקבוע את הכמות – אחריות ספק .</p>	<p>13</p>
<p>בנוסף למשאבות החול יש לספק מפוח</p>	<p>בכתב הכמויות סעיף 01.002.0010 כתוב כולל מפוח, בחוברת 2 סעיף 4.5.1 לא מצוין מפוח האם נדרש לספק בנוסף למשאבות החול מפוח?</p>	<p>14</p>
<p>מובהר בזאת כי חומר המבנה לשרשרת הינו פלב"מ 316L . יחד עם זאת מאושר לספק שרשרת עם כח קריעה של 97KN</p>	<p>האם ניתן להציע שרשרת מגוב עשויה מפלב"מ 304</p>	<p>15</p>
<p>התוכניות בפורמט הנדרש יועברו לספק הזוכה</p>	<p>נבקש להעביר תוכניות בפורמט dwg</p>	<p>16</p>
<p>המרחק בין הגורפים יקבע ע"י הספק כך שיתקיימו כל התנאים המפורטים בסעיף 7</p>	<p>במסמך הבהרות 2 סעיף 7 התשובה לא ברורה</p>	<p>17</p>

18	במסמך הבהרות 2 סעיף 8 האם המסב התחתון קרמי והעליון אינו קרמי?	הפרשנות נכונה
14	נבקש דחייה במועד הגשת ההצעות למכרז ל 16.07.2020	מועד ההגשה נקבע ל – 16.07.2020

2. יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.
3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
4. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

בכבוד רב, אילנה ניצן, מנכ"לית

שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע