

הנדון: מכרז פומבי 08/2021 לאספקה, התקנה, הרצה ותחזוקה של מערכות לטיפול בריח בתחנות שאיבה לביוב ברמת השרון

מסמך הבהרות מס' 2

1. בעקבות שאלות ובקשות נוספות שהתקבלו במשרדי חברת שרונים – תשתיות מים וביוב בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת החברה להשיב ולהבהיר כדלקמן:

מס"ד	שאלה/בקשה	תשובה/הבהרה
1	האם אפשר לקבל את התוכניות כמו שאר מסמכי המכרז?	התשובה שלילית. כפי שהובהר במסמך הבהרות מספר 1 התוכניות נמצאות במשרדי התאגיד, וניתן להגיע למשרדי התאגיד בתיאום מראש עם גב' דנה בטלפון 073-2275515 החל מיום שני, ה-21.02.2022 על מנת לעיין בהם.
1	נספח 1 (תיאור תחנות השאיבה) סעיף 3.4 (תייש הרצוג) ס"ק 3.4.7 - מה הכוונה בתיאור נפח 160+70? מה המספרים הנ"ל מייצגים?	בתייש הרצוג קיימים בנוסף לבור הרטוב בתייש עצמה 2 בורות רטובים נוספים (נמצאים בחצר התייש) שמשם נשאבים השפכים לבור הרטוב הראשי. נפח הבורות במ"ק ניתן בהתאמה 70 מ"ק ו160 מ"ק.
2	סעיף 16.2 להסכם – נבקש לעדכן את תנאי התשלום.	הבקשה מתקבלת. הסעיף יעודכן לנוסח הבא: 16.2 התמורה עבור כל אחת מן המערכות (אלא אם צוין אחרת במפורש) תשולם לספק על פי אבני הדרך הבאות: 16.2.1 20% מן התמורה עבור מערכת היוניזציה המוגדרת בכתב הכמויות (סעיפים 1.1, 2.1, 3.1, בהתאמה לכל תיש) – תשולם במועד אישור החברה את תוכנית ההעמדה לכל תחנת שאיבה בנפרד. 16.2.2 40% מן התמורה – תשולם במועד סיום התקנת מערכת היוניזציה בתחנת השאיבה המוגדרת בכתב הכמויות (סעיפים 1.1, 2.1, 3.1, בהתאמה לכל תיש) ובכפוף לקבלת אישור המהנדס. 16.2 התמורה על ביצוע פרוק מערכות והתקנת המכשור וצנרת הולכת האויר החשבון בגין עבודות אלה יוגש על פי ביצוע בפועל ועל בסיס מחירי יחידה הרלוונטים בכתב הכמויות לכל מערכת בנפרד החשבון יוגש רק בסיום הפעולה הנדרשת.

<p>16.2.4 20% מהחלק היחסי של התמורה לכל מערכת יוניזציה המוגדרת בכתב הכמויות (סעיפים 1.1, 2.1, 3.1 בהתאמה לכל ת"ש) – תשולם בסיום ההרצה של כל מערכת בת"ש בנפרד ואישור סיום הרצה על ידי המפקח .</p> <p>16.2.5 20% התמורה עבור מערכת היוניזציה המוגדרת בכתב הכמויות (סעיפים 1.1, 2.1, 3.1 בהתאמה לכל ת"ש) – תשולם בסיום שלב המסירה של כל מערכת בת"ש לידי שרונים ועמידתה בהצלחה במבחני הקבלה כמוגדר במפרט הטכני.</p> <p>16.2.6 עבור ביצוע בדיקות ודוח ריח ורעש יוגש חשבון על פי ביצוע בפועל ועל בסיס מחיר היחידה הרלוונטי בכתב הכמויות לכל ת"ש. החשבון בגין זאת יוגש רק לאחר הגשת הדוחות ואישורם ע"י שרונים.</p> <p>16.2.7 עבור תחזוקה שוטפת בתקופת האחריות יוגש חשבון אחת לרבעון על בסיס מחיר היחידה הרלוונטי כתב הכמויות לכל ת"ש.</p>		
--	--	--

2. יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.
3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
4. תשומת לב המציעים מופנית לכתב הכמויות המעודכן המצורף למסמך זה, ואשר יחליף ויגבר על כתב הכמויות המקורי.
5. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/פרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

בכבוד רב, אילנה ניצן, מנכ"לית

שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע

נוכחות סיור קבלנים – 3.2.2022 – 11:00

<u>מייל</u>	<u>שם + משפחה</u>	<u>שם החברה</u>
yakir@etaniv.co.il	יקיר איתן	אתניב ב.י. בע"מ
eli@markit.co.il	אלי	מרקיט

סיור קבלנים – 7.2.2022 – 12:00

<u>מייל</u>	<u>שם + משפחה</u>	<u>שם החברה</u>
eyal@ranadvancedtech.com	רן מערכות זרימה	אייל אנטמן

סיור קבלנים – 14.2.2022 – 10:00

<u>מייל</u>	<u>שם + משפחה</u>	<u>שם החברה</u>
contact@stopsmell.co.il	עמי שפט	הסוף לריח