



שרונים תשתיות מים וביוב

מכרז פומבי 02/2023 לשדרוג תשתיות מים ברחובות דבורה הנביאה, בן נון, הגינה, נעמי, גולומב, שחל, אשל אברהם, לכיש דרום ושופטים דרום ברמת השרון

- מסמך הבהרה מספר 3 -

חברת שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת להשיב לפניית שהתקבלו במשרדה כמפורט להלן:

מס"ד	שאלה/בקשה	תשובה/הבהרה
1	נבקש לקבל העתק של התוכניות	התוכניות הועלו לאתר החברה.
2	<p>בכתבי הכמויות קיים סעיף מס' 57.07.0001 הדן בתשלום בעבור הכנת תוכניות הסדרי תנועה, אספקה והצבת הסדרי תנועה כולל שוטרים עגלות חץ לכל משך העבודה.</p> <p>לא ברור ולא ידוע בשלב זה של המכרז מה הסדרי התנועה שידרשו להציב ולכן ההיגיון אומר שניתן לתמחר את תכנון ההסדרים אולם לא ניתן לתמחר את ביצועם בפועל (מה היא כמות וסוג האביזרים, מה היא כמות השוטרים ו/או הפקחים שידרשו וכד').</p> <p>סעיף זה חוזר על עצמו מס' פעמים בכתב הכמויות של רח' בן נון... וכתבי הכמויות האחרים כמס' 03.01.0010.</p> <p>בחלק מהסעיפים מופיע כמות "1" ובחלק אין כמות כלל.</p> <p>בנוסף במסמכי המכרז "חוברת 2 פרשה טכנית ומפרטים" עמ' 44 סעיף 1.3 העסקת שוטרים בשכר – נכתב כי תשלום בעבור שוטרים ופקחי תנועה ישולם בנפרד.</p> <p>לפיכך נבקש לקבל הבהרות ברורות בנוגע לתמחור הסדרי התנועה / בעסקת שוטרים ופקחים</p>	<p>יש לתמחר את הסדרי התנועה בהתאם לתוכניות המצורפות.</p> <p>העסקת שוטרים בשכר כלולה בסעיף המתייחס לכלל הסדרי התנועה (אותו יש לתמחר) ולא תשולם בנפרד.</p>
3	<p>כל ארבעת כתבי הכמויות מופיעים פעמיים באופן זהה.</p> <p>נבקש התייחסותכם : האם נדרש למלא את הכתבי כמויות בשני העתקים? האם הכמויות הן בכפולות ?</p>	<p>תשומת לבכם לכתב הכמויות המעודכן שעלה לאתר החברה. יש למלא את כל עמודי כתב הכמויות.</p>

יתר מסמכי המכרז יוותרו ללא שינוי.

הילה גיל, מנכ"לית