

18.11.21

סיוור קבלנים מכרז פומבי 7/21
לשדרוג מערכת השאיבה והסניקה, שיקום וביצוע שינויים במבנה והתאמתו למערכת השאיבה, בתחנת
שאביה לביוב "נווה רוס" ברמת השרון
תאריך סיוור קבלנים 18.11.21

משתתפים מטעם שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ :
שרונים : ד"ר אריה אביר, קובי אופיר, דורון שלג
מתכנן : אינג' אלון שיפריס – י. שפריס מהנדסים בע"מ
פיקוח : לאוניד שרמן- לוגיסטר בע"מ

1. רקע כללי על הפרויקט ניתן ע"י ד"ר אריה אביר

- הפרויקט מתבצע בתוך תחנת שאיבה פעילה הסונקת כ 50% משפכי רמת השרון.
- העובדות הנדרשות בשדרוג הת"ש כוללות הקמה של סעפת סניקה חדשה לת"ש, החלפת משאבות ושיפוץ מבנה הת"ש על פי מפרט טכני וכן עבודות נוספות שפורטו במפרט הטכני. מודגש כי המשאבות נרכשו ע"י שרונים ועל הקבלן להתקינן ולהפעילם בלבד.
- נדרש יהיה לבצע חפירות גישוש לזיהוי קו הסניקה הקיים. העבודות תתבצענה מחוץ לת"ש בשטחים פרטים שתאום העבודה בהם יעשה ע"י שרונים.

2. תיאור העבודות הוצג ע"י מתכנן אינג' אלון שיפריס :

- עבודות הכלולות במסגרת מכרז/חוזה זה קשורות לביצוע עבודות לשדרוג מערך השאיבה והסניקה וכן ביצוע עבודות שיקום המבנה.
 - העבודה כוללת ביצוע עבודות הנדסה אזרחית, שיקום המבנה, התאמת המבנה למערכת הסניקה החדשה, פרוק משאבות וצנרת קיימת, התקנה של משאבות חדשות (משאבות תסופקנה ע"י המזמינן).
 - הפעלה של מעקפים זמניים והחזרת מצב לקדמותו כולל פיתוח שטח.
 - כל הפעולות הנדרשות וסדר הפעולות מתואר במפרט הטכני, תוכניות ובכתב הכמויות.
 - העבודה תתבצע בתוך מבנה של תחנת שאיבה לביוב קיימת וכן מחוץ לת"ש.
 - למרות פרוט סדר הפעולות במפרט הטכני, לפני התחלת העבודה יכין הקבלן תוכנית עבודה עם שלביות החלפת משאבות והתקנת הצנרת.
3. מאגר השפכים הזמני יבוצע ע"י שרונים. עלות הקמת מאגר החירום הינה על חשבון שרונים. מובהר בזאת כי החיבור למערכת הפינוי למאגר הזמני/ופינוי הנוזלים לאחר סיום עבודה ממאגר זמני לת"ש או לכל מקום אחר הינה על חשבון הקבלן. התמורה תהיה על פי המפורט בכתב הכמויות של המעקף הזמני.
4. שרונים תתאם עם חקלאים שימוש זמני בשטחים לצורך ביצוע חפירות גישוש והתחברות לקו סניקה הקיים, באחריות הזוכה להחזיר מצב לקדמותו לאחר סיום העבודה.
5. ביטוחי המציע – לא ניתן לשנות את הנספח הביטוחי לאחר הגשת המכרז. במידה ואחד המציעים מבקש להבהיר או לשנות את הנספח הביטוחי עליו לפנות בהליך הבהרות הרגיל ויקבל את התייחסות שרונים. בכל מקרה לא ניתן יהיה לשנות את הנספח הביטוחי לאחר הגשת ההצעה.

6. שונות

- 6.1 המציעים מתבקשים לפנות רק בכתב בשאלות או הבהרות רק בצורה המוגדרת במסמכי המכרז.

לוגיסטר בע"מ

6.2 מובהר כי רק תשובות לשאלות המציעים שתינתנה בכתב במסגרת הליך הבהרות מחיבות את שרוניס .

6.3 ניתן להעביר שאלות הבהרה עד יום שלישי 02.12.21 בשעה 14:00 .

6.4 שרוניס תענה בכתב ותשלח הבהרות לכל המשתתפים במכרז .

רשם
לאוניד שרמן- מפקח

רשימת המשתתפים

מס'	שם החברה/ נציג	פקס	מייל	טלפון
1				
2				
3				
4				
5				
6				