

מכרז 08/2021
לאספקה, התקנה, הרצה ותחזוקה של מערכות לטיפול בריח בתחנות שאיבה לביוב ברמת השרון

3.2.2022

לכבוד

משתתפי סיור קבלנים למכרז פומבי מס' 08/2021

פרוטוקול מפגש מציעים

בתאריך 3.2.2022, בשעה 11:00, התקיים סיור קבלנים במסגרת מכרז פומבי מס' 08/2021, בנושא **לאספקה, התקנה, הרצה ותחזוקה של מערכות לטיפול בריח בתחנות שאיבה לביוב ברמת השרון**, אשר פורסם על ידי שרונים תשתיות מים וכיוב בע"מ (להלן: "החברה").

נוכחים מטעם שרונים:

מנהל הפרויקט: ד"ר אריה אביר, דורון סלע מנהל מחלקת מתקנים שרונים, קובי אופיר מהנדס שרונים.

מפקח: ליאוניד שרמן, חברת לוגיסטר

המציעים: כמפורט ברשימה המצורפת למסמך זה

סיור המציעים התקיים במשרדי החברה בתאריך 3.2.2022 וסיורים נוספים התקיימו ב-7.2.2022 ו-14.2.2022 בהתאם לפרסום החברה בנדון. מציעים שבקשו נערך להם סיור בתחנות השאיבה.

1. לאור "מגיפת הקורונה" חלק מהמשתתפים הפוטנציאלים בקשו לקיים את המפגש במועדים אחרים. הדבר הובא לידיעת המשתתפים במפגש ב-3.2.2022 ונשמרת להם הזכות להשתתף בכל סיור / מפגש נוסף שהתקיים.

2. **מהות העבודה:** התקנת מערכות לטיפול בריח בטכנולוגיה של יוניזציה הדו-פולרית בתחנות שאיבה לביוב שבאחריות שרונים.

3. הובהרו תנאי הסף להשתתפות במכרז לרבות הדרישות המפורטות בתנאי סף 2 כולל תני הסעיף.

4. מובהר כי העבודה תבצע בשלבים כאשר ההתקנה הראשונה המתוכננת היא ת"ש נווה רום, יחד עם זאת שרונים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש לבצע התקנה במספר ת"ש במקביל והקבלן יהיה חייב להתארגן לכך ולבצע.

5. העבודה מתבצעת בתחנות שאיבה לביוב פעילות והקבלן חייב לתאם ולפעול בהתאם להוראות הבטיחות של שרונים ומבלי לפגוע בפעולתה הרציפה והתקינה של הת"ש.

6. בת"ש נווה רום מתבצעות עבודות שדרוג והקבלן הזוכה צריך לתאם גם עם הקבלן המבצע את שיקום הת"ש.

7. לידיעת כל המשתתפים בת"ש ארינה מותקנת מערכת טיפול בריח בטכנולוגיה דו פולרית שסופקה ומתוחזקת על ידי חברת אנתוב.

8. באחריות הקבלן ועל חשבונו לדאוג לדרכי גישה לציוד ולעובדיו לאתר העבודה המוגדר.

9. קבלת העבודה מותנת בעמידה בבדיקה של מעבדה חיצונית מוכרת ומאושרת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות כמפורט במסמכי המכרז.

10. לא תשולם כל תוספת בגין עבודות שיבוצעו בשעות הלילה או בשעות לא שגרתיות.

11. תוכניות המבנים החלקיות נמצאות בידי שרונים וניתן לעין בהם בתאום מראש עם מזכירות החברה. בכל מקרה האחריות על מידות המבנה הינה על הקבלן ועליו לבצע אותן בעצמו עבור תכנון המערכת מוצעת.

12. על הקבלן לבצע סקר בטיחות וסקר סיכונים לפני תחילת העבודה בשטח. הסקר יבוצע ע"י יועץ בטיחות מקצועי.

13. ניתן להעלות שאלות באמצעות דוא"ל offers@sharonim.org עד תאריך שנקבע במסמכי המכרז השאלות והתשובות יפורסמו לכל המציעים.

14. יודגש, כי לעניין התשובות, אשר ניתנו במסגרת מפגש המציעים, מחייב אך ורק הנוסח המופיע במסגרת מסמך זה. תשובות, אשר ניתנו בעל פה, ניתנו לצורך הבהרה כללית בלבד ואינן מחייבות את החברה.

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציע לצרפו למסמכי המכרז, כאשר הוא חתום בחתימת ידו ובחותמת החברה כאות להסכמתו לתוכן המסמך.

בכבוד רב,

ד"ר אריה אביר

העתיקים:

1. משתתפי מפגש מציעים
2. אילנה ניצן – מנכ"ל שרונים תשתיות מים וביוב

נוכחות סיור קבלנים – 3.2.2022 – 11:00

שם החברה	שם + משפחה	מייל
אתניב ב.י. בע"מ	יקיר איתן	yakir@etaniv.co.il
מרקיט	אלי	eli@markit.co.il

סיור קבלנים – 7.2.2022 – 12:00

שם החברה	שם + משפחה	מייל
אייל אנטמן	רן מערכות זרימה	eval@ranadvancedtech.com

סיור קבלנים – 14.2.2022 – 10:00

שם החברה	שם + משפחה	מייל
הסוף לריח	עמי שפט	contact@stopsmell.co.il