



תעודת בדיקה

תאריך הדפסה : 10/04/2014

דף 1 מתוך 1

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה.

2014/48	הזמנה מספר:	2014/253	תעודת בדיקה מספר:
---------	-------------	----------	-------------------

10/04/2014	תאריך אישור תעודה:
------------	--------------------

הדגימות הגיעו בקירור : כן	שם הדוגם: שלומי	24/03/2014	תאריך הדיוגם:
מצב הדגימה בהגעתה למעבדה : תקין	הדיוגם בוצע באחריות המעבדה: לא	24/03/2014	תאריך קבלת הדגימה:
מקום הדיוגם :		רמת השרון	ישוב:
תל אביב נפה		מחוז תל אביב	מחוז:
052--8295804	טלפון:	0732275516	פקס:
מזמין בדיקה:		קובי אופיר	תאגיד - שרונים
סוגי בדיקה:		בדיקה למתכות ברשת	בדיקות נוספות: אין

הדיוגם בוצע לפי נוהל דיוגם של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/תאריך	תוצאות	2 MRL	1 ריכוז מירבי מותר	יחידות	שם פרמטר
		201403000309				
EPA-200.7	מג ילנה רייצס 10/04/2014	10001257 רחוב השדות נוה גן רמת השרון	<MRL	5.0	1400	Cu נחושת
EPA-200.7	מג ילנה רייצס 10/04/2014		<MRL	10.0	1000	Fe ברזל
EPA-200.7	מג ילנה רייצס 10/04/2014		<MRL	2.5	10.0	Pb עופרת

1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם - איכותם התברואית של מי שתייה - המהדורה העדכנית ביותר.
2. MRL - רמת הסף המדווחת על ידי מעבדה

משרד הבריאות
 מעבדה לבריאות הציבור - כימיה מים
 על שם ד"ר א. פליקס
 ת.ד. 8255, תל-אביב, מיקוד 61082
 טל. 03-5158675, 03-5156694

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: מג ילנה רייצס

תפקיד: כימאית

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 02.06.2013