



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 6

		תעודת בדיקה מספר:	2023/350
תאריך אישור תעודה:		03/04/2023	
תאריך הוצאת תעודה:		03/04/2023	
שם הדוגם: דוגם ספק מים	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום:	06/03/2023 - 27/03/2023
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה:	06/03/2023 - 27/03/2023
מקום הדיגום: רמת השרון	ישוב: רמת השרון	מחוז תל אביב	
לשכה: תל אביב			
מזמין בדיקה: דורון שלג	פקס:	טלפון:	052-8937272
תאגיד שרונים	כתובת:	אוישיקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210	
	דוא"ל:	doron@sharonim.org	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות מים

, ספטמבר 2022

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 6

2023/350

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/03/000517	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום:06/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/000518	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום:06/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/000519	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום:06/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/000520	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום:06/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/000521	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום:06/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/000522	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום:06/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/000526	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום:06/03/2023	<1	0.2	0.4
2023/03/000529	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום:06/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/000530	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום:06/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/000535	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום:06/03/2023	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 6

2023/350

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/03/000594	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום:06/03/2023	<1	0.2	0.4
2023/03/001356	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/001357	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.1	0.3
2023/03/001361	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.1	0.3
2023/03/001362	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/001363	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.2	0.3
2023/03/001364	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/001365	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.4	0.2
2023/03/001371	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/001372	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.4	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 6

2023/350

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/03/001375	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.4	0.2
2023/03/001376	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/001996	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום:19/03/2023	<1	0.3	0.2
2023/03/001998	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום:19/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/001999	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום:19/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/002001	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום:19/03/2023	<1	0.3	0.4
2023/03/002002	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום:19/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/002004	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום:19/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/002006	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום:19/03/2023	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 6

2023/350

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/03/002007	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום:19/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/002009	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום:19/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/002945	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום:27/03/2023	<1	0.4	0.2
2023/03/002946	רשת NW00015571 מאגר נווה מגן 1000 מ"ק	ת.דיגום:27/03/2023	<1	0.4	0.2
2023/03/002947	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום:27/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/002948	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום:27/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/002950	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42	ת.דיגום:27/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/002954	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום:27/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/002955	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום:27/03/2023	<1	0.4	0.2
2023/03/002956	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום:27/03/2023	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 6

2023/350

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/03/002957	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום: 27/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/002958	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 27/03/2023	<1	0.3	0.3
2023/03/002959	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 27/03/2023	<1	0.4	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דניאל פייביש

תפקיד: עובד מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017