



חטיבת בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2025/258	הזמנה מספר:	2024/0321
תאריך אישור תעודה:	26/02/2025	תאריך הוצאת תעודה:	26/02/2025
תאריך הדיגום: תאריך קבלת דגימה:	09/02/2025 09/02/2025 09:41	שם הדוגם: נעשה שימוש בשירותי הדיגום של המעבדה:	לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום:	ישוב: רמת השרון מחוז תל אביב	לשכה:	תל אביב
מזמין בדיקה: תאגיד שרונים	נדב פורשר	פקס: כתובת:	טלפון: 050-4016550 אסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210
סוגי בדיקה:	בדיקה למתכות ברשת	דוא"ל:	nadavf@sharonim.org
בדיקות נוספות:	אין		

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

### דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר <sup>1</sup>	MRL <sup>2</sup>	תוצאות			
				202502000097	202502000098	202502000099	202502000100
שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר <sup>1</sup>	MRL <sup>2</sup>	202502000097	202502000098	202502000099	202502000100
עופרת	מקג/ל	10	0.5	NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375 רשת	NW00015596 רחוב קוממיות 30 רשת	NW00015598 רחוב השפלה 1 רשת	NW00015599 רחוב יצהר 29 רשת
ברזל	מג/ל	1.0	0.020	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL
נחושת	מג/ל	1.4	0.010	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה



חטיבת בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2025/258	הזמנה מספר:	2024/0321
-------------------	----------	-------------	-----------

### המשך דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/ תאריך <sup>3</sup>	תוצאות		MRL <sup>2</sup>	ריכוז מירבי מותר <sup>1</sup>	יחידות	שם פרמטר
		202502000102	202502000101				
		NW00015606 רחוב הגנים 19 רשת	NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות רשת				
EPA 200.8 Metals	אנדרי שפירו	<MRL	<MRL	0.5	10	מקג/ל	עופרת
EPA 200.8 Metals	אנדרי שפירו	<MRL	<MRL	0.020	1.0	מג/ל	ברזל
EPA 200.8 Metals	אנדרי שפירו	<MRL	<MRL	0.010	1.4	מג/ל	נחושת

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

#### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

\*\*\* סוף תעודה \*\*\*

שם מאשר: אנדרי שפירו

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה