תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

תעודת בדיקה מספר:	**2026/187**
תאריך אישור תעודה: 01/03/2026	**תאריך הוצאת תעודה:** 01/03/2026
תאריך הדיגום: 01/02/2026 - 22/02/2026	**שם הדוגם:** דוגם ספק מים **אופן הגעה:** צידנית חשמלית
תאריך קבלת דגימה: 01/02/2026 - 22/02/2026	**הדיגום בוצע באחריות המעבדה:** לא **הדגימות הגיעו בקירור:** כן
מקום הדיגום :	**ישוב:** רמת השרון מחוז תל אביב **לשכה:** תל אביב
מזמין בדיקה:	**קובי אופיר** **תאגיד שרונים** **פקס:** 073-2275516 **טלפון:** 0528295804 **כתובת:** אוסישקין 5, ת.ד.1088, רמת השרון 47210 **דוא"ל:** kobi@sharonim.org

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

***Standard Methods for the examination of Water and Wastewater,24rd 2023-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר**

**** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתיה ומתקני מי שתיה התשע"ג 2013**

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות מים , ספטמבר 2022

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025 , ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:	2026/187

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/02/000007	רשת NW00016499 **הקוצר (גן ציבורי)**	ת.דיגום:01/02/2026	<1	0.3	0.3
2026/02/000008	רשת NW00015605 **אז"ר 3**	ת.דיגום:01/02/2026	<1	0.4	0.2
2026/02/000009	רשת NW00016255 **שבטי ישראל**	ת.דיגום:01/02/2026	<1	0.4	0.3
2026/02/000010	רשת NW00067459 **מאגר נווה מגן 2000 מ"ק**	ת.דיגום:01/02/2026	<1	0.3	0.2
2026/02/000011	רשת NW00015599 **יצהר 29**	ת.דיגום:01/02/2026	<1	0.4	0.2
2026/02/000012	רשת NW00015600 **נחשון 43 (לפיד לשעבר)**	ת.דיגום:01/02/2026	<1	0.4	0.3
2026/02/000013	רשת NW00015590 **החלוץ 1**	ת.דיגום:01/02/2026	<1	0.4	0.2
2026/02/000014	רשת NW00084847 **שכונת נווה גן החדשה נקודת מערב 182385/670500**	ת.דיגום:01/02/2026	<1	0.4	0.3
2026/02/000015	כניסה NW00016398 **כניסת מקורות דרומית**	ת.דיגום:01/02/2026	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025 , ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:	2026/187

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/02/000016	רשת NW00064345 **שמואל הנגיד 42**	ת.דיגום:01/02/2026	<1	0.3	0.2
2026/02/000017	רשת NW00016286 **הגפן 70**	ת.דיגום:01/02/2026	<1	0.5	0.2
2026/02/000018	רשת NW00016254 **אוסישקין 84**	ת.דיגום:01/02/2026	<1	0.4	0.3
2026/02/000946	רשת NW00015595 **המיסדים מול 39**	ת.דיגום:08/02/2026	<1	0.4	0.3
2026/02/000947	רשת NW00016250 **קופ"ח רחוב מוריה**	ת.דיגום:08/02/2026	<1	0.3	0.3
2026/02/000948	רשת NW00016252 **הבנים - בריכת הקאנטרי**	ת.דיגום:08/02/2026	<1	0.4	0.2
2026/02/000949	רשת NW00015601 **ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה**	ת.דיגום:08/02/2026	<1	0.4	0.2
2026/02/000950	רשת NW00015591 **המלכים 33**	ת.דיגום:08/02/2026	<1	0.3	0.3
2026/02/000951	רשת NW00084846 **שכונת נווה גן החדשה נקודת מזרח 183214/670377**	ת.דיגום:08/02/2026	<1	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025 , ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:	2026/187

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/02/000952	רשת NW00086201 **אזור גלילות צפון נ.צ 182194/673136**	ת.דיגום:08/02/2026	<1	0.4	0.3
2026/02/000953	רשת NW00086202 **אזור גלילות צפון נ.צ 181860/672816**	ת.דיגום:08/02/2026	<1	0.4	0.3
2026/02/000954	רשת NW00016474 **מאגר נווה גן**	ת.דיגום:08/02/2026	<1	0.5	0.3
2026/02/000955	רשת NW00015603 **מרדכי 12**	ת.דיגום:08/02/2026	<1	0.4	0.3
2026/02/000956	רשת NW00016448 **מאגר אוסישקין**	ת.דיגום:08/02/2026	<1	0.4	0.3
2026/02/000957	רשת NW00016475 **מאגר התותים**	ת.דיגום:08/02/2026	<1	0.4	0.3
2026/02/001676	רשת NW00015606 **הגנים 19**	ת.דיגום:15/02/2026	<1	0.3	0.3
2026/02/001677	רשת NW00015598 **השפלה 1**	ת.דיגום:15/02/2026	<1	0.3	0.3
2026/02/001678	רשת NW00016246 **אנקור פינת לבונה**	ת.דיגום:15/02/2026	<1	0.2	0.3
2026/02/001679	רשת NW00016449 **מאגר מקורות**	ת.דיגום:15/02/2026	<1	0.5	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025 , ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:	2026/187

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/02/001680	רשת NW00015604 **סולד פנת אילנות**	ת.דיגום:15/02/2026	<1	0.4	0.3
2026/02/001681	רשת NW00016284 **המייסדים 57**	ת.דיגום:15/02/2026	<1	0.4	0.2
2026/02/001682	רשת NW00015602 **לח"י 7**	ת.דיגום:15/02/2026	<1	0.2	0.3
2026/02/001683	רשת NW00015597 **נחל עמוד 10**	ת.דיגום:15/02/2026	<1	0.2	0.3
2026/02/001684	רשת NW00016249 **הנביאים**	ת.דיגום:15/02/2026	<1	0.4	0.3
2026/02/001685	רשת NW00015574 **סינמה סיטי**	ת.דיגום:15/02/2026	<1	0.3	0.3
2026/02/001686	רשת NW00016288 **המלכים**	ת.דיגום:15/02/2026	<1	0.4	0.4
2026/02/002440	רשת NW00016500 **השדות נוה גן**	ת.דיגום:22/02/2026	<1	0.3	0.3
2026/02/002441	רשת NW00016287 **קופ"ח בית הילל**	ת.דיגום:22/02/2026	<1	0.3	0.2
2026/02/002442	רשת NW00015568 **מרכז הטניס**	ת.דיגום:22/02/2026	<1	0.2	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025 , ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:	2026/187

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/02/002443	כניסה NW00015570 **כניסת מקורות צפון רח נצח**	ת.דיגום:22/02/2026	<1	0.4	0.2
2026/02/002444	רשת NW00015592 **הגפן 82**	ת.דיגום:22/02/2026	<1	0.4	0.3
2026/02/002445	רשת NW00015594 **הזית ליד מקלט 375**	ת.דיגום:22/02/2026	<1	0.3	0.2
2026/02/002446	כניסה NW00015569 **כניסת נוה גן**	ת.דיגום:22/02/2026	<1	0.3	0.3
2026/02/002447	רשת NW00015589 **רחוב אלכסנדרוני 9**	ת.דיגום:22/02/2026	<1	0.4	0.3
2026/02/002448	רשת NW00089610 **מאגר אוסישקין קטן**	ת.דיגום:22/02/2026	<1	0.3	0.3
2026/02/002449	רשת NW00015596 **קוממיות 30**	ת.דיגום:22/02/2026	<1	0.3	0.3
2026/02/002450	רשת NW00015571 **מאגר נוה מגן 1000 מ"ק**	ת.דיגום:22/02/2026	<1	0.3	0.3
2026/02/002451	רשת NW00015593 **יעקב כהן 23**	ת.דיגום:22/02/2026	<1	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025 , ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.

Ben Zvi 69, Tel Aviv, POBox 8255, 61082
Tel. 972-3-5158686 Fax. 972-3-6286996

דרך בן צבי 69, תל אביב, ת.ד. 8255, 61082
טל. 03-5158686 פקס. 03-6286996

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

***** סוף דוח תוצאות *****

שם מאשר: דניאל פייביש

תפקיד: עובד מעבדה

חתימת מאשר

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025 , ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.