



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר:		2025/708
תאריך אישור תעודה:		04/08/2025
תאריך הוצאת תעודה:		04/08/2025
שם הדוגם: דוגם ספק מים	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום: 06/07/2025 - 27/07/2025 תאריך קבלת דגימה: 06/07/2025 - 27/07/2025
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	
מקום הדיגום: ישוב: רמת השרון מחוז תל אביב		לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: קובי אופיר תאגיד שרונים	פקס: 073-2275516 טלפון: 0528295804 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210 דוא"ל: kobi@sharonim.org	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות מים

, ספטמבר 2022

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2025/708

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/07/000564	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 06/07/2025	<1	0.4	0.3
2025/07/000565	רשת NW00015593 יעקב כהן 23	ת.דיגום: 06/07/2025	<1	0.5	0.2
2025/07/000566	רשת NW00015599 יצהר 29	ת.דיגום: 06/07/2025	<1	0.5	0.3
2025/07/000567	רשת NW00015600 נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום: 06/07/2025	<1	0.5	0.2
2025/07/000568	רשת NW00015601 ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 06/07/2025	<1	0.5	0.3
2025/07/000569	רשת NW00015602 לח"י 7	ת.דיגום: 06/07/2025	<1	0.5	0.1
2025/07/000570	רשת NW00016246 אנקור פינת לבונה	ת.דיגום: 06/07/2025	<1	0.5	0.3
2025/07/000571	רשת NW00016250 קופ"ח רחוב מוריה	ת.דיגום: 06/07/2025	<1	0.5	0.4
2025/07/000572	רשת NW00016252 הבנים - בריכת הקאנטרי	ת.דיגום: 06/07/2025	<1	0.3	0.3
2025/07/000573	רשת NW00086201 אזור גלילות צפון נ.צ. 182194/673136	ת.דיגום: 06/07/2025	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2025/708

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/07/000574	רשת NW00086202 אזור גלילות צפון נ.צ. 181860/672816	ת.דיגום: 06/07/2025	<1	0.4	0.3
2025/07/000575	רשת NW00015571 מאגר נה מגן 1000 מ"ק	ת.דיגום: 06/07/2025	<1	0.5	0.5
2025/07/000576	רשת NW00016475 מאגר התותים	לפני המאגר ת.דיגום: 06/07/2025	<1	0.5	1.1
2025/07/000577	רשת NW00016475 מאגר התותים	אחרי המאגר כיוון מערב ת.דיגום: 06/07/2025	<1	0.5	0.2
2025/07/000578	רשת NW00016475 מאגר התותים	כיוון מזרח ת.דיגום: 06/07/2025	<1	0.5	0.4
2025/07/001440	כניסה NW00015569 כניסת נה גן	ת.דיגום: 13/07/2025	<1	0.5	0.1
2025/07/001441	רשת NW00015571 מאגר נה מגן 1000 מ"ק	ת.דיגום: 13/07/2025	<1	0.5	0.1
2025/07/001442	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 13/07/2025	<1	0.4	0.3
2025/07/001443	רשת NW00015590 החלוץ 1	ת.דיגום: 13/07/2025	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2025/708

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/07/001444	רשת NW00015592 הגפן 82	ת.דיגום: 13/07/2025	<1	0.4	0.3
2025/07/001445	רשת NW00015606 הגנים 19	ת.דיגום: 13/07/2025	<1	0.4	0.2
2025/07/001446	רשת NW00016249 הנביאים	ת.דיגום: 13/07/2025	<1	0.4	0.3
2025/07/001447	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום: 13/07/2025	<1	0.3	0.3
2025/07/001448	רשת NW00016500 השדות נוה גן	ת.דיגום: 13/07/2025	<1	0.5	0.3
2025/07/001449	רשת NW00064345 שמואל הנביא 42	ת.דיגום: 13/07/2025	<1	0.3	0.3
2025/07/001450	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום: 13/07/2025	<1	0.4	0.1
2025/07/001451	רשת NW00084846 שכונת נווה גן החדשה נקודת מזרח 183214/670377	ת.דיגום: 13/07/2025	<1	0.5	0.2
2025/07/001452	רשת NW00084847 שכונת נווה גן החדשה נקודת מערב 182385/670500	ת.דיגום: 13/07/2025	<1	0.5	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2025/708

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/07/001798	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 15/07/2025	<1	0.7	0.8
2025/07/001799	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 15/07/2025	<1	0.5	0.1
2025/07/002327	רשת NW00015591 המלכים 33	ת.דיגום: 20/07/2025	<1	0.5	0.3
2025/07/002328	רשת NW00015594 הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 20/07/2025	<1	0.5	0.3
2025/07/002329	רשת NW00015595 המיסדים מול 39	ת.דיגום: 20/07/2025	<1	0.4	0.1
2025/07/002330	רשת NW00015596 קוממיות 30	ת.דיגום: 20/07/2025	<1	0.5	0.4
2025/07/002331	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 20/07/2025	<1	0.5	0.3
2025/07/002332	רשת NW00016284 המייסדים 57	ת.דיגום: 20/07/2025	<1	0.3	0.1
2025/07/002333	רשת NW00016286 הגפן 70	ת.דיגום: 20/07/2025	<1	0.5	0.3
2025/07/002334	רשת NW00016287 קופ"ח בית הילל	ת.דיגום: 20/07/2025	<1	0.5	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2025/708

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/07/002335	רשת NW00016288 המלכים	ת.דיגום: 20/07/2025	<1	0.5	0.3
2025/07/002336	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 20/07/2025	<1	0.5	0.3
2025/07/002337	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 20/07/2025	<1	0.5	0.2
2025/07/003164	רשת NW00016499 הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 27/07/2025	<1	0.3	0.3
2025/07/003165	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 27/07/2025	<1	0.5	0.3
2025/07/003166	רשת NW00015598 השפלה 1	ת.דיגום: 27/07/2025	<1	0.3	0.2
2025/07/003167	רשת NW00016254 אוסישקין 84	ת.דיגום: 27/07/2025	<1	0.3	0.3
2025/07/003168	רשת NW00015605 אז"ר 3	ת.דיגום: 27/07/2025	<1	0.3	0.3
2025/07/003169	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 27/07/2025	<1	0.4	0.2
2025/07/003170	רשת NW00015604 סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 27/07/2025	<1	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2025/708

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/07/003171	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 27/07/2025	<1	0.4	0.4
2025/07/003172	רשת NW00015597 נחל עמוד 10	ת.דיגום: 27/07/2025	<1	0.3	0.2
2025/07/003173	רשת NW00015603 מרדכי 12	ת.דיגום: 27/07/2025	<1	0.3	0.2
2025/07/003174	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 27/07/2025	<1	0.2	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור

על שם ד"ר א. פליכס

ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082

טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דניאל פייביש

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרטי הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.