



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 6

		2023/939	תעודת בדיקה מספר:
04/09/2023 תאריך הוצאת תעודה:		04/09/2023	תאריך אישור תעודה:
שם הדוגם: דוגם ספק מים	אופן הגעה: צידנית חשמלית	06/08/2023 - 27/08/2023	תאריך הדיגום:
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	06/08/2023 - 27/08/2023	תאריך קבלת דגימה:
מקום הדיגום: רמת השרון		ישוב: רמת השרון	
לשכה: תל אביב		מחוז תל אביב	
מזמין בדיקה: Orit Berman	פקס: 0732275500	טלפון: 0732275555/501	
תאגיד שרונים	כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210	דוא"ל: orit@sharonim.org	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות מים

, ספטמבר 2022

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 6

2023/939

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/08/000505	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום:06/08/2023	<1	0.2	0.3
2023/08/000506	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום:06/08/2023	<1	0.2	0.3
2023/08/000507	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום:06/08/2023	<1	0.2	0.3
2023/08/000508	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום:06/08/2023	<1	0.2	0.3
2023/08/000509	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום:06/08/2023	<1	0.2	0.3
2023/08/000510	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום:06/08/2023	<1	0.1	0.3
2023/08/000511	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום:06/08/2023	<1	0.1	0.3
2023/08/000512	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום:06/08/2023	<1	0.1	0.3
2023/08/000513	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום:06/08/2023	<1	0.2	0.4

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 6

2023/939

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/08/001259	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום:13/08/2023	<1	0.1	0.3
2023/08/001260	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום:13/08/2023	<1	0.1	0.2
2023/08/001261	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42	ת.דיגום:13/08/2023	<1	0.1	0.3
2023/08/001262	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום:13/08/2023	<1	0.1	0.4
2023/08/001263	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום:13/08/2023	<1	0.1	0.3
2023/08/001264	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום:13/08/2023	<1	0.1	0.2
2023/08/001265	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן 1000 מ"ק	ת.דיגום:13/08/2023	<1	0.1	0.4
2023/08/001266	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום:13/08/2023	<1	0.1	0.4
2023/08/001267	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום:13/08/2023	<1	0.1	0.3
2023/08/001268	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום:13/08/2023	<1	0.1	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 6

2023/939

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/08/001269	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום: 13/08/2023	<1	0.1	0.3
2023/08/002135	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 20/08/2023	<1	0.2	0.4
2023/08/002136	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 20/08/2023	<1	0.2	0.3
2023/08/002137	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 20/08/2023	<1	0.2	0.3
2023/08/002138	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 20/08/2023	<1	0.2	0.3
2023/08/002139	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 20/08/2023	<1	0.2	0.3
2023/08/002140	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 20/08/2023	<1	0.2	0.4
2023/08/002141	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום: 20/08/2023	<1	0.2	0.3
2023/08/002142	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום: 20/08/2023	<1	0.2	0.3
2023/08/002143	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 20/08/2023	<1	0.2	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 6

2023/939

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/08/002144	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 20/08/2023	<1	0.2	0.4
2023/08/002145	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 20/08/2023	<1	0.2	0.3
2023/08/002963	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 27/08/2023	<1	0.2	0.5
2023/08/002964	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 27/08/2023	<1	0.3	0.2
2023/08/002965	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 27/08/2023	<1	0.2	0.3
2023/08/002966	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 27/08/2023	<1	0.3	0.3
2023/08/002967	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 27/08/2023	<1	0.2	0.3
2023/08/002968	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 27/08/2023	<1	0.2	0.3
2023/08/002969	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 27/08/2023	<1	0.2	0.3
2023/08/002970	רשת NW00016254 רח אושישקין 84	ת.דיגום: 27/08/2023	<1	0.2	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 6

2023/939

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/08/002971	רשת NW00016448 מאגר אושיסקין	ת.דיגום: 27/08/2023	<1	0.2	0.2
2023/08/002972	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 27/08/2023	<1	0.2	0.2
2023/08/002973	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 27/08/2023	<1	0.2	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

#### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דניאל פייביש

תפקיד: עובד מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017