

התראה	ערך	השהייה (דקות)
מפלס גלישה בריכת אוסישקין קטנה		2
חוסר נוזלים בריכת אוסישקין קטנה		2
מפלס גלישה בריכת אוסישקין גדולה		2
חוסר נוזלים בריכת אוסישקין גדולה		2
מפלס גלישה בריכת מקורות		2
חוזר נוזלים בריכת מקורות		2
פתיחת מכסה בריכה אוסישקין גדולה	-	0
פתיחת מכסה בריכה אוסישקין קטנה	-	0
פתיחת מכסה בריכה מקורות	-	0
תקלה במערכת אבטחה	-	0
אזעקת פריצה בתחנה	-	0
תקלה במערכת כיבוי אש	-	0
אזעקת אש בתחנה	-	0
חוסר מתח חברת חשמל	-	0
גנרטור בעבודה	-	0
תקלת מגוף מילוי בריכת אוסישקין גדולה	-	0
תקלת מגוף מילוי בריכת אוסישקין קטנה	-	0
תקלת מגוף מילוי בריכת מקורות	-	0
תקלת מגוף ראשי כניסה חיבור צרכן	-	0
תקלת מגוף ראשי כניסה איזור ל.נמוך מערב	-	0
תקלת משאבה P1	-	0
תקלת משאבה P2	-	0
תקלת משאבה P3	-	0
תקלת משאבה P4	-	0
תקלת משאבה P5	-	0
תקלת משאבה P6	-	0
תקלת משאבה P7	-	0
תקלת מד ספיקה סניקה אוסישקין FM11	-	0
תקלת מד ספיקה סניקה מקורות FM13	-	0
תקלת מד ספיקה כניסה חיבור צרכן מקורות FM1	-	0
תקלת מד ספיקה מילוי בריכת מקורות FM2	-	0
תקלת מד ספיקה מילוי אוסישקין גדולה FM3	-	0
תקלת מד ספיקה חיבור לאיזור ל.נמוך מערב FM4	-	0
תקלת מד מפלס אולטרסוני בריכת מקורות ULT3	-	0
תקלת מד מפלס הידרוסטטי בריכת מקורות HLT3	-	0
תקלת מד מפלס אולטרסוני בריכת אוסישקין קטנה ULT2	-	0
תקלת מד מפלס הידרוסטטי בריכת אוסישקין קטנה HLT2	-	0
תקלת מד מפלס אולטרסוני בריכת אוסישקין גדולה ULT1	-	0
תקלת מד מפלס הידרוסטטי בריכת אוסישקין גדולה HLT1	-	0
תקלת מד לחץ ראשי בסניקה PT11	-	0
תקלת מד לחץ משני בסניקה PT12	-	0
תקלת מד לחץ בכניסה לתחנה PT1	-	0
תקלת מד כלור סניקת אוסישקין CL11	-	0
תקלת מד כלור סניקת מקורות CL13	-	0
תקלת מד כלור כניסה לתחנה CL1	-	0
תקלת מד PH כניסה לתחנה PH1	-	0

0	-	תקלת מד עבירות סניקת אוסישקין TU11
0	-	תקלת מד עבירות סניקת מקורות TU13
0	-	תקלת מד כלור כניסה לתחנה CL1
10	מ' 34	לחץ סניקה גבוה
10	מ' 26	לחץ סניקה נמוך
2	מ' XX	לחץ נמוך בכניסה למתקן
2	מ' 35	פורק לחץ איזור לחץ גבוהה פתוח

10	0	התראה
10	0	התראה
10	0	התראה
10	0	התראה
10	0	התראה
10	1	התראה
10	0	התראה