



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 5

תעודת בדיקה מספר: 2015/1177		תאריך אישור תעודה: 06/10/2015
תאריך הדיגום: 09/09/2015 - 21/09/2015		תאריך הוצאת תעודה: 06/10/2015
תאריך קבלת דגימה: 09/09/2015 - 21/09/2015		שם הדוגם: דוגם ספק מים
מקום הדיגום: רמת השרון		הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מחוז תל אביב		לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: אילנה ניצן		פקס: 073-2275516
תאגיד שרונים		טלפון: 073-2275515
דוא"ל: ilana.nitzan@sharonim.org		כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ- תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 5

2015/1177

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/09/001396	רשת NW00016286 70 רח הגפן	ת.דיגום:09/09/2015	<1	0.4	0.2
2015/09/001397	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום:09/09/2015	<1	0.4	0.2
2015/09/001408	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום:09/09/2015	<1	0.4	0.2
2015/09/001409	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום:09/09/2015	<1	0.4	0.2
2015/09/001410	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום:09/09/2015	<1	0.4	0.2
2015/09/001411	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום:09/09/2015	<1	0.4	0.2
2015/09/001414	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום:09/09/2015	<1	0.4	0.2
2015/09/001417	רשת NW00015571 מאגר נווה מגן יציאה	ת.דיגום:09/09/2015	<1	0.3	0.3
2015/09/001419	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום:09/09/2015	<1	0.3	0.3
2015/09/001422	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום:09/09/2015	<1	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 5

2015/1177

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/09/001423	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 09/09/2015	<1	0.4	0.2
2015/09/001425	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום: 09/09/2015	<1	0.4	0.2
2015/09/001426	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 09/09/2015	<1	0.4	0.2
2015/09/001427	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 09/09/2015	<1	0.4	0.2
2015/09/001428	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 09/09/2015	<1	0.3	0.3
2015/09/001430	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 09/09/2015	<1	0.4	0.2
2015/09/001431	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 09/09/2015	<1	0.4	0.2
2015/09/001433	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום: 09/09/2015	<1	0.4	0.2
2015/09/001434	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 09/09/2015	<1	0.3	0.3
2015/09/001435	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 09/09/2015	<1	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 5

2015/1177

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/09/001436	רשת NW00015583 רחוב בוקק 6	ת.דיגום: 09/09/2015	<1	0.5	0.1
2015/09/001437	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 09/09/2015	<1	0.4	0.2
2015/09/002528	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 21/09/2015	<1	0.3	0.3
2015/09/002529	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 21/09/2015	<1	0.4	0.2
2015/09/002532	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום: 21/09/2015	<1	0.3	0.3
2015/09/002533	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 21/09/2015	<1	0.4	0.2
2015/09/002535	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 21/09/2015	<1	0.3	0.2
2015/09/002536	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 21/09/2015	<1	0.4	0.2
2015/09/002538	רשת NW00015572 מאגר תותים ישן יציאה	ת.דיגום: 21/09/2015	<1	0.3	0.3
2015/09/002540	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 21/09/2015	<1	0.4	0.1

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 5

2015/1177

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/09/002541	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 21/09/2015	<1	0.3	0.3
2015/09/002542	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 21/09/2015	<1	0.4	0.1
2015/09/002544	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 21/09/2015	<1	0.4	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"יא, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014