



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 6

תעודת בדיקה מספר: 2017/297	
תאריך אישור תעודה: 02/03/2017	תאריך הוצאת תעודה: 02/03/2017
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיוגם בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך הדיגום: 06/02/2017 - 28/02/2017 תאריך קבלת דגימה: 06/02/2017 - 28/02/2017
הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום: רמת השרון ישוב: מחוז תל אביב
לשכה: תל אביב	מזמין בדיקה: אילנה ניצן תאגיד שרונים
פקס: 073-2275516 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210	דוא"ל: ilana.nitzan@sharonim.org
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 6

2017/297

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/02/000497	רשת NW00015572 מאגר תותים ישן יציאה	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.3	0.3
2017/02/000498	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.3	0.3
2017/02/000499	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.2	0.4
2017/02/000500	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.1	0.3
2017/02/000501	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.3	0.3
2017/02/000502	רשת NW00016448 מאגר אושישקין	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.3	0.4
2017/02/000503	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.2	0.4
2017/02/000504	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.2	0.4
2017/02/000515	רשת NW00016254 רח אושישקין 84	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.2	0.4
2017/02/000516	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.1	0.4

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 6

2017/297

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/02/000518	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 06/02/2017	<1	0.2	0.4
2017/02/000962	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 12/02/2017	<1	0.3	0.4
2017/02/000963	רשת NW00015600 רחוב לפיד	ת.דיגום: 12/02/2017	<1	0.3	0.4
2017/02/000965	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 12/02/2017	<1	0.2	0.4
2017/02/000966	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 12/02/2017	<1	0.3	0.4
2017/02/000968	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום: 12/02/2017	<1	0.3	0.4
2017/02/000969	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 12/02/2017	<1	0.3	0.4
2017/02/000974	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום: 12/02/2017	<1	0.3	0.4
2017/02/000975	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום: 12/02/2017	<1	0.3	0.4
2017/02/000977	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום: 12/02/2017	<1	0.3	0.4

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 6

2017/297

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/02/002304	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 22/02/2017	<1	0.3	0.3
2017/02/002305	רשת NW00015583 רחוב בוקק 6	ת.דיגום: 22/02/2017	<1	0.0	0.5
2017/02/002308	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 22/02/2017	<1	0.2	0.4
2017/02/002309	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום: 22/02/2017	<1	0.2	0.4
2017/02/002311	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום: 22/02/2017	<1	0.3	0.4
2017/02/002315	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 22/02/2017	<1	0.3	0.4
2017/02/002317	רשת NW00016474 מאגר נוה גן	ת.דיגום: 22/02/2017	<1	0.3	0.3
2017/02/002320	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום: 22/02/2017	<1	0.3	0.3
2017/02/002933	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 28/02/2017	<1	0.3	0.4
2017/02/002941	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 28/02/2017	<1	0.2	0.4

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 6

2017/297

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/02/002942	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 28/02/2017	<1	0.2	0.4
2017/02/002945	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 28/02/2017	<1	0.2	0.4
2017/02/002946	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 28/02/2017	<1	0.2	0.4
2017/02/002957	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 28/02/2017	<1	0.3	0.3
2017/02/002958	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 28/02/2017	<1	0.2	0.4
2017/02/002960	רשת NW00016286 70 רח הגפן	ת.דיגום: 28/02/2017	<1	0.2	0.4
2017/02/002962	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 28/02/2017	<1	0.3	0.3
2017/02/002965	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 28/02/2017	<1	0.2	0.4
2017/02/002966	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 28/02/2017	<1	0.2	0.4
2017/02/002967	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 28/02/2017	<1	0.2	0.4

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 6

2017/297

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/02/002969	רשת NW00016284 57 רח המייסדים	ת.דיגום: 28/02/2017	<1	0.2	0.4
2017/02/002970	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 28/02/2017	<1	0.2	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017