



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2018/734	הזמנה מספר:	2018/0090
תאריך אישור תעודה:	08/07/2018	תאריך הוצאת תעודה:	08/07/2018
תאריך הדיגום:	11/06/2018	שם הדוגם:	שלומי לוי
תאריך קבלת דגימה:	11/06/2018 12:29	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
מקום הדיגום:	ישוב: רמת השרון מחוז תל אביב	לשכה:	תל אביב
מזמין בדיקה:	אילנה ניצן תאגיד שרונים	פקס:	073-2275516
		טלפון:	073-2275515
		כתובת:	אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210
		דוא"ל:	ilana.nitzan@sharonim.org
סוגי בדיקה:	בדיקה למתכות ברשת	בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/תאריך ³	תוצאות				MRL ²	ריכוז מירבי מותר ¹	יחידות	שם פרמטר
		201806000124	201806000123	201806000122	201806000121				
		NW00015592 רחוב הגפן 82 רשת	NW00015590 רחוב החלוץ 1 רשת	NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9 רשת	NW00015583 רחוב בוקק 6 רשת				
EPA 200.8 Metals	ילנה רייזיס	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL	1.0	10	מקג/ל	עופרת
EPA 200.7 Metals	ילנה רייזיס	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL	0.020	1.0	מג/ל	ברזל
EPA 200.7 Metals	ילנה רייזיס	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL	0.010	1.4	מג/ל	נחושת

1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פלינס
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ילנה רייציס
תפקיד: מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014