



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2015/972	הזמנה מספר:	2015/0067
תאריך אישור תעודה:	20/07/2015	תאריך הוצאת תעודה:	20/07/2015
תאריך הדיגום:	13/07/2015	שם הדוגם:	הדגימות הגיעו בקירור: כן
תאריך קבלת דגימה:	13/07/2015 14:03	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
מקום הדיגום:	ישוב: רמת השרון מחוז תל אביב	לשכה:	תל אביב
מזמין בדיקה:	אילנה ניצן תאגיד שרונים	פקס:	073-2275516
		כתובת:	אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210
		דוא"ל:	ilana.nitzan@sharonim.org
סוגי בדיקה:	פלואוריד	בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/תאריך	תוצאות		MRL ²	ריכוז מירבי מותר ¹	יחידות	שם פרמטר
		201507000181	201507000180				
		NW00015583 רחוב בוקק 6 רשת	NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9 רשת				
EPA 300 Anions	יוליה שחמיסטר	<MRL	<MRL	100	1700	מקג/ל	פלואוריד

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדת

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"יא, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: יוליה שחמיסטר

תפקיד: עובדת מעבדה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

*** סוף תעודה ***

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוללים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014